



Skýringar

Öll mál af veggjum skulu tekin af málsettum teikningum. Þar sem rör koma upp úr píötum skal gæta vel að þau komi ekki upp í hurðgötum eða undir gluggum. Þar sem stofnlagirnir geta verið langar skal staðsetja millidráttarkassa á aðgengilegum stöðum. Altar lagirnir í jörðu skulu vera vel sandaðar og með víðurkendum plastborða yfir. Frágangur sökkulskauts skal fara efti reglugerð.

KRISTINN ÞAGNARSSON KT. 120944-2669

Sturla Snorrason rafvt.
Sýri Hamrar 1 851 Hella S.6909060
H og T. St.Sn./Bj.Hl. Kt. 270140-4409
Dags. jan 2022 stullisnorra@gmail.com
Mál: 1:500-1:100 Fullnaðarteikning
Blað 1 af 9
Elaðstærð A1

Áshamrar 2 Hús A
Hafnarfjörður
Landnr. 231972
Raflofn
Afst.mynd-Sökkulsk.-Snið
Verk 01-22-45