



Skýringar

Öil mál af veggjum skulu tekin af másettum teikningum.  
Par sem rör koma upp úr plötum skal gæta vel að þau komi ekki upp í hurrgötum eða undir gluggum.  
Par sem stofnlagir geta verið langar skal staðsetja niðriáttarkassa á aðgengilegum stöðum.  
Allar lagir í þöðu skulu vera vel sandaðar og með víðurkendum plastborða yfir.  
Frágangur sökkulskauts skal fara eftir reglugerð.

Almennar skýringar

Allar almennar raflagnir söu 16mm plastpípur í drengnar 3x1,5q vír.  
Málistraumar raflagnar sé 10A.  
Smáspennulagnir almennt þ.e. dýrasimar og þjófakærir skulu lagðar með 16mm plastpípum.  
Boðlagir ( sími, loftnet, tölvulagnir og brunak. ) skulu lagðar með 20mm plastpípum.  
Gefin hæðarmál eru í sm frá fullrúðingnu göfú í málja dós og frá málja dós í málja dós.  
Öil lákn eru tekið og ber að samræma lagir að tekið eftir aðstoðum á stöðum og eftir séteikningum.  
Hæð tengla blakjallara eru 130sm.  
Hæð tenglóða fyrir mög. á rabiláki. eru 150  
Hæð veggjósa er 180 sm.  
Hæð rófa í geymslum og hjólga. er 110 sm  
Lögn brunakærif skal lagt í samræði við viðkomandi öryggismátt.  
Útljós skulu vera á sólini  
F.L = Fjarskipti-tollnet  
D= dýrasimi

OFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Í UPPDRÆTTI.

KRISTINN R. JARSSON KT. 120944-2669

Sturla Snorrason rafvt. Sýðil Hamrar 1 851 Hella S.6909060	H og T. St. Sn. B. J. Hl. Kl. 270140-4409
Dags. jan 2022	stullsnorra@gmail.com
Mál: 1:50	Fullnaðarteikning
Blað 3 af 9	
Bláðsterð A1	

Áshamrar, Hús-A Hafnarfjörður M.H.C./	Rafloñn Grunnmynd kjallari
Verk 01-22-45	