



Skýringar

Öll mál af veggjum skulu tekin af málsettum teikningum. Þar sem rör koma upp úr plötum skal gæta vel að þau komi ekki upp í hurðgötum eða undir gluggum. Þar sem stofnlagir geta verið langar skal staðsetja milliðráttarkassa á aðgengilegum stöðum. Allar lagir í jörðu skulu vera vel sandaðar og með víðurkendum plastborða yfir. Frágangur sökkulskauts skal fara efti reglugerð.

Almennar skýringar
 Allar almennar rálagnir séu 16mm plastpípur í regnar 3x1,5x vír.
 Málstraumur rálbúnaðar sé 10A.
 Smáþensulagnir almennt þ.e. dyrrasimar og hjólfakentí skulu lagðar með 16mm plastpípum.
 Bollagnir (á smi, loftnet, lókvagnir og brunak.) skulu lagðar með 20mm plastpípum.
 Gefin hæðarmál eru í sm írl. fullfrágangur gólf í málja dós og frá málja dós í málja dós.
 Öll lótar eru lótkrönn og þar að samræma lagir að tekið er tillit til á stöðnum og eftir sértækingum.
 Hæð tengla bilakjallara eru 130sm.
 Hæð tengla dósanna fyrir málja. á rálbílhl. eru 150
 Hæð veggjósanna er 180 sm.
 Hæð rafa í geymslunum og hjólag. er 110 sm
 Lógn brunakerfis skal lagt í samræmi við viðkomandi öryggismót
 Útljós skulu vera á sólini
 F.L. = Fjarskipti-klöfnet
 D. = dyrrasmi
 ÖFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Í UPPDRÆTTI.

Sturla Snorrason rafvt.
 Sýri-Hamrar 1 851. Hella S:6909060
 H og T. St.Sm./Bj.Hi. Kl. 270140-4409
 Dags. Jan 2022 stullisnorra@gmail.com
 Mál: 1:50 Fullnaðarteikning
 Blað 4 af 9
 Blaðstærð A1

Áshamrar 2 Hús-A
 Hafnarfjörður M.H.20/
 Landnr. 231972
 Rafliðgn
 Grunnmynd 1 hæð
 Verð 01-22-45