



Skýringar

Öll mál af veggjum skulu tekin af málsættum teikningum.  
Par sem rör koma upp úr plötum skal gæta vel að þau komi ekki upp í hurðgötum eða undir gluggum.  
Par sem stöfnagnir gæta verið langar skal staðsetja millidráttarkassa á aðgengilegum stöðum.  
Allar lafnir í jörðu skulu vera vel sandaðar og með víðurkendum plastborða yfir.  
Frágangur sökkulskauts skal fara eftir reglugerð.

Almennar skýringar

Allar almennar raftagnir eða 16mm plastpípur fðregnar 3x1,5q vlr.  
Málstraumur rafleiðnibar sé 10A  
Smáspennulagnir almennir þ.e. dýrasimar og þjófakærir skulu lagðar með 16mm plastpípum.  
Boðlagirnir ( sími, loftnet , tölvulagnir og brunak. ) skulu lagðar með 20mm plastpípum.  
Gefin hæðarmál eru í sm frá fullfrágangnu gölfi í málja ós og frá miði ós í málja ós.  
Öll tákni eru láræm og ber að samræma lafnir að tákningum eða aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.  
Hæð tengla bifakjallara eru 130sm.  
Hæð tengilósa fyrir mögul. á ratllíahl. eru 150  
Hæð veggjósara er 180 sm.  
Hæð róa í geymslum og hjólag. er 110 sm  
Lögn brunakerfis skal lagt í samráði við viðkomandi öryggismást  
Útlöps skulu vera á sökursi  
F.L = Fjarskipti- loftnet  
D= dýrasimi

OFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Í UPPDRÆTTI.

KRISTINN R. ARSSON KT. 120944-2669

Sturla Snorrason rafvt.  
Sýðri-Hafnar 1 851 Hella S:8908060  
H og T. St.Sn./Bj.Hl. Kt. 270140-4409  
Dags. jan 2022 stullisnorra@gmail.com  
Mál: 1:50 Fullnaðarteikning  
Blað 6 af 9  
Bláðstærð A1

Áshamar 2 Hús A m Hl  
Hafnarfjörður  
Landnr. 231972

Raflögn  
Grunnmynd 3 hæð

Verk 01-22-45