



Skýringar

Öll mál af veggjum skulu tekin af málsættum teikningum.
Þar sem rör koma upp úr plötum skal gæta vel að þau komi ekki upp í hurðgötum eða undir gluggum.
Þar sem stofnag्नir geta verið langar skal staðsetja millidráttarkassa á aðgengilegum stöðum.
Allar lag्नir í jörðu skulu vera vei sandaðar og með víðurkendum plastborða yfir.
Frágangur sökkvatskaits skal fara eftir reglugerð.

Almennar skýringar

Allar almennar ralfagnir séu 16mm plastpípur í drognar 3x1,5q vír.
Mástráumur rafbúnaðar sé 10A.
Smáspennulagnir almennar b.o. dyrasimar og hjólaferli skulu lagðar með 16mm plastpípum.
Boðlag्नir (sími, loftnet, tölvulagnir og brunak.) skulu lagðar með 20mm plastpípum.
Gefin hæðarmál eru í sm frá fullfrágangnu göfli í miðja dís og frá miðri dís í miðja dís.
Öll lókn eru lóknir og ber að samræma lag्नir að taskjum eflir aðstæðum á staðnum og eflir sérteikningum.
Hæð tengila bitakjallara eru 130cm.
Hæð tengilösa fyrir mögul. á ralbílhl. eru 150
Hæð veggjösa er 180 sm
Hæð rola í geymslum og hjólag. er 110 sm
Lógn brunakerfis skal lagt í samræði við viðkomandi öryggismíst.
Útlífis skulu vera á sóli.
F.L. = Fjarstípi loftnet
D= dyrasími

ÖFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Í UPÐRÆTTI.

KRISTINN RACHTONSON KT. 120944-2669

Sturla Snorrason rafvt.
Sýðri-Hamrar 1. 851 Hella S:6909060
H og T. St.Sn./Bj.Hl. Kt. 270140-4409
Dags. jan 2022 stullisnorra@gmail.com
Mál: 1:50 Fullnaðarteikning
Blað 7 af 9
Blásterð 81

Áshamrar 2 Húsa MÍH
Hafnarfjörður
Landnr. 231972 01

Raflögn
Grunnmynd 4 hæð

Verk 01-22-45