



Skýringar

Öl mál af veggjum skulu tekin af málsettum teikningum. Þar sem rör koma upp úr plötum skal gæta vel að þau komi ekki upp í hurðrgötum eða undir gluggum. Þar sem stofnlagirnir geta verið langar skal staðsetja millidráttarkassa á aðgengilegum stöðum. Allar lagirnir í jörðu skulu vera vel sandaðar og með víðurkendum þlustborða yfir. Frágangur sökkulskauts skal fara eflir reglugerð.

KRISTINN RAGNARSSON KT. 120944-2669

Sturla Snorrason rafvt.
Syðri Hamrar 1 851 Hella S:6909060
H og T. St.Sn./Bj.Hl. Kt. 270140-4409
Dags. jan 2022 stullisnorra@gmail.com
Mál: 1:500-1:100 Fullnaðarteikning
Blað 1 af 10
Bláðsterð A1

Áshamrar 2 Hús E M.Hl. 05
Hafnarfjörður Landnr. 231972
Raflögn
Afst.mynd-Sökkulsk.-Snið
Verk 01-22-45