



Skýringar

Öll mál af veggjum skulu tekin af málsættum teikningum. Þar sem rör koma upp úr þöfum skal gæta vel á þau komi ekki upp í hurðgötum eða undir gluggum. Þar sem stofniplagnir geta verið langar skal staðsetja milliðráttarkassa á aðgengilegum stöðum. Allar lagnir í jöru skulu vera vel sandaðar og með viðurkendum plastborða yfir. Frágangur sökkulskauts skal fara eftir reglugerð.

Almennar skýringar

Allar almennar rafhagnir eru 16mm plastpípur íðregnar 3x1,5x vfr. Málstraumur rafbúnaðar sé 10A. Smáspennulagnir almennar þ.o. dýrasímar og þjófberli skulu lagðar með 16mm plastpípum. Borðlagnir (sím, loftnet, lífnalagnir og þarum...) skulu lagðar með 20mm plastpípum. Gefin hæðarmáli eru í sm frá fullgöngunni g01 í miðja dás og frá miðri dás í miðja dás. Öll tækn eru lákkrænar og ber að samræma lagnir af tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir teikningum. Hæð tengingsskafta eru 130cm. Hæð tengingsskafta er 180 cm. Hæð rafa í geymslum og hjólum, er 110 sm. Lagn burðkerfa skal lagt í samráði við viðkomand öryggismót. Útþús skulu vera á söðvi. F.L. = Fjarskiptisloftnet D. = dýrasími

OFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Í UPPFRÆTTI.

KRISTINN RAGNARSON KT. 120944-2669

Sturla Snorrason rafvt.	
Syðri Hamrar 1 851 Hella	S:6909060
H og T. St.Sn./Bj.Hl.	Kt. 270140-4409
Dags. jan 2022	stullisnorra@gmail.com
Mál: 1:50	Fullnádarteikning
Blað 3 af 10	<i>St.S.</i>
Blaðstærð A1	

Áshamar 2 Háskóla Hafnarfjörður Landnr. 231972	<i>M.H.C.</i>
Rafloðn Grunnmynd kjallari	
Verk 01-22-45	