



Skýringar

Öll mál af veggjum skulu tekin af málsettum teikningum.
 Þar sem rör koma upp úr þöllum skali gæta vel að þau komi ekki upp í hurðgötum eða undir gluggum.
 Þar sem stofnlagnir geta verið langar skali staðsetja milliðráttarkassa á aðgengilegum stöðum.
 Allar lagnir í jörðu skulu vera vel sandaðar og með viburkendum plastborða yfir.
 Frágangur sökkulskauts skal fara efti reglugerð.

Almennar skýringar
 Allar almennar rafhagnir séu 16mm plastþýpur ídegnar 3x1,5x vfr.
 Málstraumur rafþunna sé 10A.
 Málspennulagnir almennt þ.e. dýrasímar og þjófakerti skulu lagðar með 16mm plastþýpum.
 Bólagnir (dám, loftbr., lövlagir og þrænar) skulu lagðar með 20mm plastþýpum.
 Gefin hæðarmál eru í sm fskúllagöngum gólf í málja dás og frá málja dás í málja dás.
 Öll líkni eru skráðar og ber að samræma lagnir að taugum eftir aðstoðum í staðnum og eftir sérteikningum.
 Hæð tengja líkjalára eru 130cm.
 Hæð tengidása lýr mögul. á rafliði. eru 150
 Hæð veggjása er 180 sm.
 Hæð rafa í geymslum og hýðlag. er 110 sm
 Lögur þunnaferis skal lagt í samráði við viðkomandi öryggismet.
 Öfjörð skulu vera á sáláti
 F.L. = Fjarþjóf-löbret
 D. dýrasím

ÖFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Í UPPDRÆTTI.

KRISTINN RAGNARSSON KT. 120944-2669

Sturla Snorrason rafv.	
Sýri: Hamar 1 851 Hella	S: 6909060
H og T. St. Sn./Bj. Hl.	Kl. 270140-4409
Dags: jan 2022	stullisnorra@gmail.com
Mál: 1:50	Fullnaðarteikning
Blað 6 af 10	<i>St. Sn.</i>
Bláðstærð A1	

Áshamrar 2 Hús E
 Hafnarfjörður MHL
 Landnr. 231972 65
 Rafloagn
 Grunnmynd 3 hæð
 Verk 01-22-45