



Skýringar

Öll mál af veggjum skulu tekin af máttettum teikningum.
Þar sem rör koma upp úr plöfum skali greta vel að þau komi ekki upp í hurðum eða undir gluggum.
Þar sem stofnlagnir geta verið langar skali staðsetja milliðráttarkassa á aðgengilegum stöðum.
Allar lagnir í jöðu skulu vera vel sandaðar og með víðurkendum plastborða yfir.
Frágangur sökkulskauts skal fara eftir reglugerð.

Almennar skýringar
Allar almennar ralfagnir séu 16mm plastþjappur íðregnar 3x1,5g vör.
Mástráumur rafþönnar sé 10A.
Smáþennulagnir almennar þ.v. dyrasímur og þjófakær skulu lagðar með 16mm plastþjappum.
Boðlagnir (sím., loftnet, tölvulagnir og brunar...) skulu lagðar með 20mm plastþjappum.
Gefin hæðarmál eru í sam. frá fullgöngnu gólf í miðja dás og frá miðri dás í miðja dás.
Öll tákni eru táknaðar og ber að samræma lagnir að teikningum eftir aðstæðum á staðnum og öðri sérteikningum.
Hæð tengilla bílajaklara eru 130cm.
Hæð tengillaosa fyrir möguli, á rafbíli, eru 150.
Hæð veggjosa er 180 sm.
Hæð rafa í geymslum og hjólag. er 110 sm.
Lögn brunakæfis skal lagt í samráði við vöðmandi dryggjámöt.
Útþús skulu vera á söðri.
F.L. = Fjarstjórn/loftnet
D. dyrasím

OFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Í UPPDRÆTTI.

Sturla Snorrason rafvt.
Sýbrí Hamrar 1 851 Hella S:6909060
H og T. St.Sn./Bj.Hl. Kl. 270140-4409
Dags. jan 2022 stullisnorrason@gmail.com
Mál: 1:50 Fullnaðarteikning
Blað 7 af 10
Bláðstærð A1

SON KT. 120944-2669

Áshamrar 2 Hús E
Hafnarfjörður m.Hl.
Landnr. 231972 OS
Rafliðgn
Grunnmynd 4 hæð
Verk 01-22-45