



Skýringar

Öil mál af veggjum skulu tekin af málsettum teikningum. Þar sem rör koma upp úr plötum skal gæta vel að þau komi ekki upp í hurðgötum eða undir gluggum. Þar sem stöfnagirn geta verið langar skal staðsetja milliráttarkassa á aðgengilegum stöðum. Allar lagirn í jörðu skulu vera vel sandaðar og með víðurkendum plastborða yfir. Frágangur sökkvaskauts skal fara eftir reglugerð.

Almennar skýringar

Allar ámennar raflagirn sýn 16mm plastpípur í degnar 3x1,5q vír.  
Málsetningar rafslóðar sé 15A.  
Smáspennulagnir ámennt p.e. dýrasimar og þjálfakerfi skulu lagðar með 16mm plastpípum.  
Boðlagirn ( sími, loftvél, blöndvagnir og brunak ) skulu lagðar með 20mm plastpípum.  
Gefin hæðarmál eru í sm frá fullflegingu göfni í mýja dás og frá mýri dás í mýja dás.  
Öll lína eru tilkveðin og ber að samræma lagirn að bestjum eflir áttendum á staðnum og eflir séteikningum.  
Hæð tengja blálagjara eru 130mm.  
Hæð tengja önnur mög. á rafhlata, eru 150.  
Hæð veggjása er 180 sm.  
Hæð rafa í geymslum og hjólag, er 110 sm.  
Lagn brunakerfis skal lagt í samráði við viðkomandi öryggismát.  
Útþjós skulu vera á söfni.  
F.L. = Fjarstíptólntet  
D= dýrasim

OFANGRENT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Í UPPORRETTI.

KRISTINN RAGNARSSON KT. 120944-2669

Sturla Snorrason rafvt.  
Sýni-Hamrar 1 851 Hella S-0909060  
H og T. St.Sn./Bj.Hi. Kt. 270140-4409  
Dags. jan 2022 stullisnorra@gmail.com  
Mál: 1:50 Fullnaðarteikning  
Blað 8 af 10  
Bláðsterð A1

Áshamrar 2 Húsi E  
Hafnarfjörður Landnr. 231972  
Rafhlögn  
Grunnmynd 5 hæð  
Verk 01-22-45