



Skýringar

Öll mál af veggjum skulu tekin af málsettum teikningum.
Þar sem rör koma upp úr plöðum skal gæta vel að þau komi ekki upp í hurðagötum eða undir gluggum.
Þar sem stofnlagir geta verið langar skal staðsetja milliðráttarkassa á aðgengilegum stöðum.
Allar lagir í jörðu skulu vera vel sandaðar og með víðurkendum plastborða yfir.
Frágangur sökkulkaufs skal fara efti reglugerð.

Almennar skýringar
Allar almennar raftægnir eða 16mm plástþrúar í drognar 3x1,5g vír.
Málstrámar rafborðar sé 10A
Smáspennuágnir almennar þ.e. dýrastimar og ljókatæni skulu lagðar með 16mm plástþrúum.
Báðlagir (sím, loftnet, vírvalagur og brúna) skulu lagðir með 20mm plástþrúum.
Cofin hæðarmál eru 1 cm frá lullágrunni gölli í miðja dós og frá miði dós í einnig dós.
Öll línur eru táknaðar og ber að samræma lagir að teiknum eftir aðstoðum á staðnum og eftir sérteikningum.
Hæð tengla bláajallara eru 130mm.
Hæð tengidósa lýr mögull. á rafalíati, eru 150
Hæð veggjósa er 180 sm.
Hæð rófa í geymslum og hjólag, er 110 sm
Lúgn brunakerfis skal lagt í samráði við viðkomandi öryggismást.
Óljós skulu vera á sólini
F.L = Flarskipi/loftnet
D= dýrastim

OFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Í UPPDRETTI.

Sturla Snorrason rafvt.
Sýbri-Hamrar 1 851 Hella S.6809050
H og T. St.Sn./Bj.Hi. Kt. 270140-4409
Dags. jan 2022 stullisnorra@gmail.com
Mál: 1-50 Fullnaðarteikning
Blað 9 af 10
Bláðsterð A1

ÁSHAMRAR 2 HÁS E
Hafnarfjörður
Landnr. 231972
Raflögn
Grunnmynd 6 hæð
Verk 01-22-45