



Almennar skýringar

Allar almennar raflagnir séu 16mm plastpípur íkregnar 3x1,5q vir.
Málarámmur raflagnabær sé 10A
Sínáspennulagnir almennir þ.e. dyrasmir og ljófakerti skulu lagðar með 16mm plastpípum.
Boðlagnir (sími, loftnet , tölvulagnir og brunak.) skulu lagðar með 20mm plastpípum.

Gefin hæðarmál eru í sm frá fulltrúgöngu göfni í miðja dós og frá miðri dós í miðja dós.
Öll táknu eru táknu og þar að samræma lagnir að tækjum eftir aðstoðum á staðnum og eftir sérteikningum.

Hæð tengla bilakjallara eru 130sm.
Hæð tengjódása fyrir mögul. á rafbilahl. eru 150

Hæð veggfósa er 180 sm.
Hæð rota í geymslum og hjólag. er 110 sm

Lögn brunakerfis skal lagt í samráði við viðkomandi öryggismíðst.

Útljós skulu vera á sólin

F.L = Fjarskipti-loftnet
D = dyrasími

OFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Í UPÐRÆTTI.

Raflákn

- ✕ Lokljós
- ✕ Veggfósa
- Rofi
- Samrofi
- Krossrofi
- Þrjúhjúppur
- Tongli
- Fjarskipti-Loftnet
- Hæðstykki
- Jarðbinding
- Rör upp
- Rör niður
- Dyrasmir
- Dyrasmir í stöð
- Töflur
- Öngla slóðandi
- Neybarfósa
- Reykkyrnan
- Brunakjala
- Húsgögn freykt
- Húsgögn
- Stærðarmóð
- Húsgögn
- Húsgögn

Skýringar

Öll mál af veggjum skulu tekin af másettum teikningum.
Þar sem rör koma upp úr plötum skal gæta vel að þau komi ekki upp í hurðgötum eða undir gluggum.
Þar sem stöfnlagnir geita verið langar skal staðsetja miðdráttarkassa á aðgengilegum stöðum.
Allar lagnir í jörðu skulu vera vel sandaðar og með viðurkendum plastborða yfir.
Frágangur sökkulskauts skal fara eftir reglugerð.

KRISTINN RAGNARSON KT. 120944-2669

Sturla Snorrason rafvt.
Sýðil-Hamrar 1 851 Hella S:6909060
H og T. St.Sn./Bj.Hi. Kt. 270140-4409
Dags. Jan 2022 stullisnorra@gmail.com
Mál: 1:50 Fullnaðarteikning
Blað 2 af 8
Bláðstærð A1

Áshamrar 2 Hús D MHL04
Hafnarfjörður
Landnr. 231972
Raflögn
Grunnmynd kjallari
Verk 01-22-45