



Almennar skýringar

Allar almennar raftágnir eða 16mm plastpípur í dregnar 3x1,5q vír.
Málstraumur rafvæðingar sé 10A
Smáspennulagnir almennt þ.e. dýrasímar og þjófakerti skulu lagðar með 16mm plastpípum.
Böblagnir (sími, loftnet, tölvulagnir og brunak.) skulu lagðar með 20mm plastpípum.
Gefin hæðarmál eru í sm frá fullfrágengnu gólf í miða dós og frá miðri dós í miða dós.
Öll tákni eru táknað og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.
Hæð tengla bílakjallara eru 130sm.
Hæð tengidósa fyrir möguli. á rafbolahl. eru 150
Hæð veggjóna er 180 sm.
Hæð rofa í geymslunum og hjólag. er 110 sm
Lögn brunakerfis skal lagt í samráði við viðkomandi öryggismið.
Útljós skulu vera á sólini
F.L. = Fjaraskjipi-loftnet
D= dýrasími

OFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETID Í UPPDRÆTTI.

Raftákn

- ✕ Loftjón
- ✕ Veggjón
- Flótt
- Samset
- Klostrófi
- Þrjústjappa
- Torgil
- Fjaraskjipi-Loftnet
- Heiðarkjappi
- Járbönding
- Rör upp
- Rör niður
- Dýrasími
- Dýrasími í vegg
- Töflur
- Útljós skilgjandi
- Heiðarkjappi
- Rafhljón
- Brunnagjafi
- Húgur í vegg
- Handbók
- Stærnað brunakerfi
- Húðkerfi
- Loftörndur

Skýringar

Öll mál af veggjum skulu tekin af málsettum teikningum.
Þar sem rör koma upp úr plötum skal gæta vel að þau komi ekki upp í hurðgötum eða undir gluggum.
Þar sem stofnlagnir geta verið langar skal staðsetja milliðráttarkassa á aðgengilegum stöðum.
Allar lagnir í jörðu skulu vera vel sandaðar og með víðurkendum plastborða yfir.
Frágangur sökkulkaufs skal fara eftir reglugerð.

KRISTINN RAGNARSSON KT. 120944-2669

Sturla Snorrason rafvt.
Sýðri-Hamrar 1 851 Hella S:5909060
H og T. St.Sn./Bj.Hi. Kl. 270140-4409
Dags. jan 2022 stullsnorra@gmail.com
Mál: 1:50 Fullnaðarteikning
Blað 3 af 8
Blásterð A1

Áshamrar 2 Húe-Ð MHLÓ
Hafnarfjörður
Landnr. 231972
Rafllögn
Grunnmynd 1 hæð
Verk 01-22-45