



Almennar skýringar

Allar almennar rafleggir séu 16mm plastpípur íðregnar 3x1,5q vír.
Mástræumar rafbrúnaðar sé 10A.
Smáspennulagnir almennt b.e. dyrasimar og bjólfakerfi skulu lagðar með 16mm plastpípum.
Boðlagnir (sími, loftnet, tölvulagnir og brunak.) skulu lagðar með 20mm plastpípum.

Gefin hæðarmát eru í sm frá fullfrágöngu gólf í miðja dós og frá miðri dós í miðja dós.
Öll tákni eru táknað og ber að samræma lagnir að lækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.

Hæð tengla blaðjallara eru 130sm.
Hæð tengliðosa fyrir möguli, á raðbláhi, eru 150

Hæð veggjósaa er 180 sm.
Hæð rofa í geymslum og hjólag, er 110 sm

Lögn brunakerfis skal lagt í samráði við viðkomandi tryggingismást.

Útljós skulu vera á sókri

F-L = Fjaraskipti-loftnet

D= dyrasími

OFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETID Í UPPDRETTI.

Raftákn

- X Loftjós
- X Veggjós
- o Rof
- o Samröf
- o Krossrofi
- o Toppil
- o Fjaraskipti-loftnet
- o Heiðskynari
- o Jarðbinding
- o Rör upp
- o Rör niður
- o Dyrasími
- D Dyrasími
- o Töflu
- o Gjöf
- o Stigandi
- o Neyðljós
- o Reykaskynari
- o Brunagjalla
- o Hæggur ítrekt
- o Hæðstöð
- o Stjórnstöð
- o Stjórnstöð
- o Hæðstöð
- o Hæðstöð

Skýringar

Öll mál af veggjum skulu tekin af málsættum teikningum.
Þar sem rör koma upp úr plötum skal gæta vel að þau komi ekki upp í hurðgöngu eða undir gluggum.
Þar sem stofniagnir geta verið langar skal staðsetja miðlitráttarkassa á aðgengilegum stöðum.
Allar lagnir í jörðu skulu vera vel saníðaðar og með víðurkendum plastborða yfir.
Frágangur sökkulskauts skal fara ofri reglugerð.

Sturla Snorrason rafvt.
Syðri-Hannar 1 851 Hella S.6909060
H og T. St. Sn/Bj.Hi. Kt. 270140-4409
Dags. jan 2022 stullisnorra@gmail.com
Máli: 1:50 Fullnaðarteikning
Blað 4 af 8
Bláðstærð A1

Áshamar 2 HusDM H04
Hafnarfjörður
Landnr. 231972
Raflögn
Grunnmynd 2 hæð
Verk 01-22-45