



Almennar skýringar

Allar almennar rallagnir séu 16mm plastpípur íðregnar 3x1,5q vír.
Mástráumur rallaðnar sé 10A
Smáspennulagnir almennt þ.e. dyrasímar og bjóðakerfi skulu lagðar með 16mm plastpípum.
Boðlagnir (sími, loftnet, tölvulagnir og brunak.) skulu lagðar með 20mm plastpípum.
Gefin hæðarmál eru í sm frá fullfrágengnu gölf í miðja ós og frá miðri ós í miðja ós.
Öll tákni eru táknað og þer að samræma lagnir að tækjum eftir aðstoðum á staðnum og eftir sérteikningum.
Hæð tengla bilakjallara eru 130sm.
Hæð tenglóða fyrir möguli, á raflihlali, eru 150
Hæð veggjósa er 180 sm.
Hæð rofa í geymslum og hjólag. er 110 sm
Lögn brunakerfis skal lagt í samræði við viðkomandi öryggismiðst.
Útljós skulu vera á sólini
F-L = Fjarskipti-loftnet
D= dyrasími

OFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Í UPPDRÆTTI.

Raftákn

- × Loftjós
- × Veggjós
- Rofi
- Skemdi
- Krossrofi
- Þrjúþreppur
- Tengil
- Fjarskipti-Loftnet
- Hreyfiskjapari
- Jarðbinding
- Rör úsu
- Rör rafur
- Dyrasím
- Dyrasím-útljós
- Töflur
- Útljós skýringar
- Nýskilypt
- Rerfaskjapan
- Brunagata
- Hæðarþreppur
- Handbók
- Stærðbók brunakerfis
- Húsbúnaðs-Boðlagnir

Skýringar

Öll mál af veggjum skulu tekin af málsettum teikningum.
Þar sem rör koma upp úr plötum skal gæta vel að þau komi ekki upp í hurðgötum eða undir gluggum.
Þar sem stolnialgnir geta verið langar skal staðsetja millidráttarkassa á aðgengilegum stöðum.
Allar lagnir í föru skulu vera vel sandaðar og með viðurkendum plastborða yfir.
Frágangur sökkulskauts skal fara eftir reglugerð.

KRISTINN RAGNARSSON 120944-2669

Sturla Snorrason rafvt.
Sýni-Hamrar 1 851 Hella S.8969060
H og T. St Sn./Bj.Hl. Kt. 270140-4409
Dags. jan 2022 stullisnorra@gmail.com
Mál: 1:50 Fullnaðarteikning
Blað 5 af 8
Bláðstærð A1

Áshamrar, 2. Hús-Þ MHL.04
Hafnarfjörður
Landnr. 231972
Rafloagn
Grunnmynd 3 hæð
Verk 01-22-45