



Raftákn

- ✕ Loftljós
- ✕ Veggjón
- ⊕ Rúf
- ⊕ Samtöl
- ⊕ Klosett
- ⊕ Þrygghúsupur
- ⊕ Tengill
- ⊕ Fjarskipti-Loftnet
- ⊕ Hreyfiskýpani
- ⊕ Jarðbinding
- ⊕ Rör vep
- ⊕ Rör rúbr
- ⊕ Dyrasim
- ⊕ Dyrasim-útséð
- Tölur
- ▼ Útgáa
- ▲ Inngang
- ⊖ Hreyfiskýpani
- ⊖ Hreyfiskýpani
- ⊖ Blomballa
- ⊖ Hringur þrykt
- ⊖ Hringur
- ⊖ Stofuborð brunakerfis
- ⊖ Húabúttir
- ⊖ Húabúttir

Almennar skýringar

Allar almennar raftáknir söu 16mm plastpípur í röngnar 3x1,5q vír.
Málstærnum raðbúðar sé 10A
Smáspennulagnir almennar þ.e. dyrasímur og þjófakerti skulu lagðar með 16mm plastpípum.
Boðlagnir (sími, loftnet,) skulu lagðar með 20mm plastpípum.
Gefin hæðarmál eru í sm frá fullfráengnu góli í miðja dós og frá miðri dós í miðja dós.
Öll tákn eru táknraen og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.
Hæð tengila bilakjallara eru 130sm.
Hæð tengilaössa fyrir mögul. á rafbíllah. eru 150
Hæð veggjóna er 180 sm.
Hæð rafa í geymslum og hjótla. er 110 sm
Lögn brunakerfis skal lagt í samráði við viðkomandi öryggismátt.
Útljós skulu vera á sólini
F.-L = Fjarskipti-loftnet
D= dyrasími

OFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETID Í UPPDRÆTTI.

Skýringar

Öll mál af veggjum skulu tekin af málsettum teikningum.
Þar sem rör koma upp úr plötum skal gæta vel að þau komi ekki upp í hurðgötum eða undir gluggum.
Þar sem stofnlagnir gæta verið langar skal staðsetja milliðráttarkassa á aðgengilegum stöðum.
Allar lagnir í jörðu skulu vera vel sandaðar og með víðurkendum plastborða yfir.
Frágangur sökkulkauts skal fara elti reglugerð.

TRISTINN RAGNARSSON & KT. 120944-2669

Sturla Snorrason rafv.
Sybri Hamrar 1 851 Hella S:6909060
H og T. St.Sn./Bj.H. Kt. 270140-4409
Dags. jan 2022 stullisnorra@gmail.com
Mál: 1:50 Fullnaðarteikning
Blað 6 af 8
Bláðstærð A1

Áshamrar 2 Hús-Dr m Ht 04
Hafnarfjörður
Landnr. 231972
Rafliögn
Grunnmynd 4 hæð
Verk 01-22-45