



Almennar skýringar

Allar almennar raftáknir séu 16mm plastpípur ídregnar 3x1,5q vír.
Málstaumur raftúnaðar sé 10A
Smáspennulagnir almennt þ.e. dýrasimar og hjólakerfi skulu lagðar með 16mm plastpípum.
Boðlagirnir (sími, loftnet , tölvulagnir og brunak.) skulu lagðar með 20mm plastpípum.

Gelín hæðarmál eru í sm frá fullfrágengnu gólfi í miðja dós og frá miðri dós í miðja dós.
Öll tákni eru táknað og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.

Hæð tengja bílkaflara eru 130sm.
Hæð tengidösa fyrir mögvl. á raftalihl. eru 150

Hæð veggjösa er 180 sm.
Hæð rofa í geymslum og hjólag, er 110 sm

Lögn brunakerfis skal lagt í samráði við viðkomandi öryggismátt.

Útljós skulu vera á sókuri

F-L = Fjarskipti-loftnet
D- dýrasími

OFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Í UPPDRÆTTI.

Raftákn

- ✕ Loftjós
- ✕ Veggjós
- Hóli
- Sammál
- Krossmál
- Þjóstnappur
- Tengit
- Fjarskipti-loftnet
- Hreyfiskjafi
- Jafnbinding
- Hlé upp
- Rör neður
- Dýrasími
- Dýrasími sláð
- Tölur
- Útþús
- Skopandi
- Hreyfistofa
- Reyktakynn
- Brunabæta
- Hættuþvottur
- Handbók
- Stærðbók
- Hættuþvottur
- Hættuþvottur

Skýringar

Öll mál af veggjum skulu tekin af málsettum teikningum.
Þar sem rör koma upp úr plötum skal gæta vel að þau komi ekki upp í hurðgötum eða undir gluggum.
Þar sem stofnlagnir geta verið langar skal staðsetja millidráttarkassa á aðgengilegum stöðum.
Allar lagnir í jörðu skulu vera vel sandaðar og með viðurkendum plastborða yfir.
Frágangur sökkulskauts skal fara eftir reglugerð.

KRISTINN RAGNARSSON T. 120944-2669

Sturla Snorrason rafv.
Syðri-Hamrar 1 851 Hella S:6909060
H og T. St.Sn./Bj.Hi. Kt. 270140-4409
Dags. jan 2022 stullisnorra@gmail.com
Mál: 1:50 Fullnaðarteikning
Blað 7 af 8
Bláttærð A1

Áshamrar 2 Hús-Ð 11/11/04
Hafnarfjörður
Landnr. 231972
Rafllögn
Grunnmynd 5 hæð
Verk 01-22-45