



**Skýringar**

Öl máli af veggjum skulu tekin af málsettum teikningum. Þar sem rör koma upp úr píðum skal gæta vel að þau komi ekki upp í hurðgólum eða undir gluggum. Þar sem slófnagirn geta verið langar skal staðsetja milliðráttarkassa á aðgengilegum stöðum. Altar lagirn í jörðu skulu vera vel sandaðar og með víðurkendum plastborða yfir. Frágangur sökkulskauts skal fara efti reglugerð.

KRISTINN RAGNARSON KT. 120944-2669

Sturla Snorrason rafvt. Sýbrí-Hamrar 1 851 Hella S:6909060	
H og T. St.Sn./Bj.Hi.	Kt. 270140-4409
Dags. jan 2022	stullisnorra@gmail.com
Mál: 1:50	Fullnaðarteikning
Blað 1 af 10	St.S.
Bláðstærð A1	

Áshamrar Hús C MHC 03 Hafnarfjörður Landnr. 231972
Rafloðn Afst.mynd-Sökkulsk.-Sníð
Verk 01-22-45