



**Tafla**  
Koparvirir í pípu tengist eftir atvikum á PE- eða PEN- skírnu í töflu.  
Tengibox fyrir sökkulokaut skal ávallt vera sýnilegt og aðgengilegt. Stabsett við vatnsinntök eða undir töflu.  
Tengibox  
Ef tengingar eru fleiri taugar á boxið skal nota safnskránnu, þannig að auðvelt sé að hverja taug til meininga.  
Tryggja skal réttu notkun þessara járna með öruggri merkingu.



Samtenging steyputeyna  
Setja skal tvo virðisára á hver samskyrti.

Tengja skal saman tvö neðstu járnin í sökkulveggjum allan úthringinn og að upptaki í tengibox.  
Í raðhúsum, þafhúsum og hlöstaðum húsum er leyfilegt að tengja sameiginlegan úthring, en tengibox og tenging verði við hverja heimtaug.



Sýnd eru 2 neðstu steyputeyputyrtarjárn í steypumáli ofan á neðstu mótavirum

STEFJINN RAGNARSSON T. 120944-2669

Sturla Snorrason rafvt.  
Sýn-Hamrar 1 851 Hella S 6969060  
H og T. St.Sn./Bj.Hi. Kt. 270140-4409  
Dags. jan 2022 stullisnorra@gmail.com  
Mál: 1:100 Fullnaðarteikning  
Blað 2 af 10  
Bláðstærð A1

*St. Sn.*

Áshamrar 2 Húsbílg.  
Hafnarfjörður  
Landnr. 231972

Raflögn  
Bilgeymslu  
Verk 01-22-45