



Skýringar

Öll mál af veggjum skulu tekin af málsettum teikningum. Þar sem rör koma upp úr plötum skal gæta vel að þau komi ekki upp í hurðröfum eða undir gluggum. Þar sem stofnlagnir geta verið langar skal staðsetja millidráttarkassa á aðgengilegum stöðum. Allar lagnir í jörðu skulu vera vel sandaðar og með víðurkendum plastborða yfir. Frágangur sökkulskauts skal fara eftir reglugerð.

ATH. Geymslugreinar skulu fara á gr01 í T-0.0 á viðkomandi íbúðarmáli

Allmennar skýringar

Allar almenningar lagnir séu 16mm plastpípur ídregnar 3x1,5q vír.
Málstraumur rafborðar sé 10A
Sniðþennulagnir almennt þ.e. öryrissnar og þjófakennir skulu lagðar með 16mm plastpípum.
Boðlagnir (áim, loftnet, kövullagnir og brunak.) skulu lagðar með 20mm plastpípum.
Gefin hæðarmál eru í sm frá fullfrágangnu göfli í málja dós og frá mörri dós í málja dós.
Öll líkni eru útkerfi og ber að samræma lagnir að laskjum eflir aðstoðum á stöðum og eflir sérteikningum.
Hæð tengjafloa fyrir mög. á raðliðahl. eru 150
Hæð veggflösa er 180 sm.
Hæð rofa í geyslum og hjólag. er 110 sm
Lögn brunakerfis skal lagt í samráði við viðkomandi öryggismátt.
Útljós skulu vera á sóðri
F-L = Fjarskipti-fofnet
D= öryrissnar

OFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Í UPPLÝSINGUM.

KRISTINN RAGNARSSON KT. 120944-2669

Sturla Snorrason rafv.	
Syðri Hamrar 1 851 Hella	S:5909060
H og T. St.Sn./Bj.Hl.	Kt. 270140-4409
Dags. jan 2022	stullisnorra@gmail.com
Mál: 1:50	Fullnaðarteikning
Blað 3 af 10	
Blástærð A1	

Áshamar & Hús-G MHL ÖB
Hafnarfjörður
Landnr. 231972
Rafloagn
Grunnmynd kjallari
Verk 01-22-45