



Skýringar

Öll mál af veggjum skulu tekin af málsættum teikningum.
Þar sem rör koma upp úr plötum skal gæta vel að þau komi ekki upp í hurðgötum eða undir gluggum.
Þar sem stóflagnir geta verið langar skal staðsetja millidráttarkassa á aðgengilegum stöðum.
Allar lagnir í jörðu skulu vera vel sandaðar og með viðurkendum plastborða yfir.
Frágangur sökkulskauts skal fara eftir reglugerð.

Almennar skýringar

Allar almennar rallagnir séu 16mm plastpípur ídregnar 3x1,5q vir.
Málstraumur raubnaðar sé 10A
Smáspennulagnir almennar þ.e. dýrasimar og þjófakæfi skulu lagðar með 16mm plastpípu.
Boðlagnir (sím, loftnet, lövulagnir og brunnak.) skulu lagðar með 20mm plastpípu.
Gefin hæðarmál eru í sm frá fullfrægðu gölfri í miðja dós og frá miðri dós í miðja dós.
Öll slök eru táknaðar og ber að samræma lagnir að löskjum eftir aðstoðum á stöðum og eftir sérteikningum.
Hæð tengla bitakjallara eru 190sm
Hæð tengidósa fyrir málga. & raðliðni. eru 150
Hæð veggiðosa er 180 sm.
Hæð rofa í geymslum og tjólag. er 110 sm
Lögn brunakæfis skal lagt í samræði við viðkomandi öryggismátt.
Útlífis skulu vera á sólfri
F.L. = Fjarstépi-loftnet
D. = dýrasím

OFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Í UPPDRÆTTI.

PRISTINN RAGNARSSON 20944-2669

Sturla Snorrason rafvt.
Syðri Hamrar 1. 851 Hella S.6909060
H og T. St. Sn./Bj.Hi. Kl. 270140-4409
Dags. jan 2022 stullisnorra@gmail.com
Mál: 1:50 Fullnaðarteikning
Blað 6 af 10
Bladstærð A1

Áshamrar 2 Hús e MBL
Hafnarfjörður
Landnr. 231972
Raflögn
Grunnmynd 3 hæð
Verk 01-22-45