



Skýringar

Öll mál af veggjum skulu tekin af málsettum teikningum.
Par sem rör koma upp úr plötum skal gæta vel að þau komi ekki upp í hurðgötum eða undir gluggum.
Par sem stofnlagnir geta verið langar skal staðsetja milli dráttarkassa á aðgengilegum stöðum.
Altar lagnir í jöðu skulu vera vel sandaðar og með víðurkendum plastborða yfir.
Frágangur sökkulskauts skal fara eftir reglugerð.

Almennar skýringar

Allar almennar rannlagnir séu 16mm plastpípur lotregnar 3x1,5q vír.
Málstraumur rafþöndar sé 10A.
Smáþensulagnir almennar þ.e. gyrasimar og þjófakertir skulu lagðar með 16mm plastpípu.
Boðlagnir (aimi, loftnet, lövulagnir og brunak.) skulu lagðar með 20mm plastpípu.
Gefin hæðarmál eru í sm íra fullfrágöngu göfni í miðja dós og frá miðri dós í miðja dós.
Öll lókn eru táknaðar og ber að samræma lagnir að tekiðum eftir aðstoðum á staðnum og eftir sérteikningum.
Hæð lengla bílakjallara eru 130sm.
Hæð tengilösa fyrir mögult á rafbíla. eru 150
Hæð veggjása er 180 sm.
Hæð rofa í geymslum og hjólag. er 110 sm
Lógn brunakerfis skal lagi í samræmi við viðkomandi öryggismót.
Útljós skulu vera á sóli.
F-L = Fjarstípti loftnet
D= dyrasími

OFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Í UPPDRÆTTI.

KRISTINN RAGNARSSON KF. 20944-2669

Sturla Snorrason rafvt.
Syðri-Hamrar í 851 Hella S:6909060
H og T. St.Sn./Bj.Hi. Kl. 270140-4409
Dags. jan 2022 stullisnorra@gmail.com
Mál: 1:50 Fullnaðarteikning
Blað 7 af 10
Bláðstærð A1

Áshamrar 2 Hús-G m/hc03
Hafnarfjörður
Landnr. 231972
Raflofn
Grunnmynd 4 hæð
Verk 01-22-45