



**Almennar skýringar**

Allar almennar raflagnir eða 16mm plastpípur ídregnar 3x1,5q vír.  
Mástraumur raflagnar sé 10A.  
Smáspennulagnir almennt þ.e. dyrasímar og þjófakæri skulu lagðar með 16mm plastpípum.  
Boblagirnir (sími, loftnet, tölvulagnir og brunak.) skulu lagðar með 20mm plastpípum.

Gefin hæðarmál eru í sm frá fullfrágöngu gólf í miða dós og frá miði dós í miða dós.  
Öll tákni eru táknað og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.

Hæð tengja bílakjallara eru 130cm.  
Hæð tengjara fyrir mög. á rafbílaht. eru 150

Hæð veggjössa er 180 sm.  
Hæð rofa í geymslum og hjólag. er 110 sm

Lögn brunakerfis skal lagt í samráði við viðkomandi öryggismást.

Útljós skulu vera á sókri

F.L = Fjarskipti-loftnet  
D = dyrasími

OFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETID Í UPPDRÆTTI.

**Raftákn**

- ✕ Loftgjósa
- ✕ Veggjösa
- Rofi
- Samröf
- Krossröf
- Þrjúþingur
- Tengill
- Fjarskipti-Loftnet
- Hæðstakjarni
- Jálförðing
- Rör upp
- Rör niður
- Dyrasími
- Dyrasími loftnet
- Töflur
- Gjöf skilgandi
- Nýbylging
- Reyktakjarni
- Brunabætur
- Hæðar lína
- Handrófi
- Skjermstob brunakerfis
- Hæðstakjarni
- Hæðstakjarni

**Skýringar**

Öll mál af veggjum skulu tekin af másettum teikningum.  
Þar sem rör koma upp úr plötum skal gæta vel að þau komi ekki upp í hurðgötum eða undir gluggum.  
Þar sem stöfnlagirnir geta verið langar skal staðsetja millidráttarkassa á aðengilegum stöðum.  
Allar lagnir í jörðu skulu vera vel sandðar og með viðurkendum plastborða yfir.  
Frágangur sökkulskauts skal fara eftir reglugerð.

KRISTINN RAGNARSSON 27944-2669

Sturla Snorrason rafvt.  
Sýni-Hamrar 1 851 Hella S:6909060  
H og T. St.Sn./Bj.Hl. Kt. 270140-4409  
Dags. jan 2022 stullisnorra@gmail.com  
Mál: 1:50 Fullnaðarteikning  
Blað 2 af 8  
Bláðsterð A1

Áshamar 2 Hús B MHC 02  
Hafnarfjörður  
Landnr. 231972  
Rafögn  
Grunnmynd kjallari  
Verk 01-22-45