



Almennar skýringar

Allar almennar raftágnir séu 16mm plastpípur í dregnar 3x1,5q vír.
Málstraumur rafþrána er 50 10A.
Smáspennulagnir almennt þ.e. dyrasímar og þjófakertí skulu lagðar með 16mm plastpípum.
Boðlagnir (sími, loftnet, tölvulagnir og brunak.) skulu lagðar með 20mm plastpípum.
Gefin hæðarmál eru í sm frá fullfrádrægnu gólf í miðja dás og frá miðri dás í miðja dás.
Öll tákn eru táknað og ber að samræma lagnir að teikjum eftir aðstoðum á staðnum og eftir sérteikningum.
Hæð tengla bilakjallara eru 130sm.
Hæð tengliðssa fyrir mög. á raftílihl. eru 150
Hæð veggjása er 180 sm.
Hæð rafa í geymslum og þjólagn. er 110 sm
Lögn brunakerfis skal lagt í samræði við viðkomandi öryggismást.
Útjós skulu vera á sóli.
F.L = Fjarakpti-loftnet
D = dyrasími

ÖFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Í UPPDRÆTTI.

Raftákn

- × Loftþje
- × Veggjós
- Rafi
- Samtöl
- Krossstól
- Þryggnings
- Tengil
- Fjarakpti-Loftnet
- Hvefjakvæði
- Jæðing
- Ró upp
- Ró niður
- Dyrasími
- Dyrasími
- Tölu
- Útgáfa skýringar
- Neyðþjós
- Reykkyrjan
- Brunakjalla
- Hæðing
- Hæðing
- Stærðir brunakerfis
- Hæðing
- Hæðing

Skýringar

Öll mál af veggjum skulu tekin af málsettum teikningum.
Þar sem rör koma upp úr plötum skal gæta vel að þau komi ekki upp í hurðgötum eða undir gluggum.
Þar sem stofnlagnir geta verið langar skal staðsetja millidráttarkassa á aðgengilegum stöðum.
Allar lagnir í jörðu skulu vera vel sandaðar og með viðurkendum plastborða yfir.
Frágangur sökkulskauts skal fara eftir reglugerð.

KRISTINN RAGNARSSON T. 120944-2669

Sturla Snorrason rafvt.
Sýni Hamrar 1 851 Hella S.8909060
H og T. St.Sn./Bj.Hl. Kt. 270140-4409
Dags. jan 2022 stullisnorr@gmail.com
Mál: 1:50 Fullnabartekning
Blað 3 af 8
Bláostærð A1

Áshamar 2 Hús B
Hafnarfjörður
Landnr. 231972
Raflögn
Grunnmynd 1 hæð
Verk 01-22-45