



**Almennar skýringar**

Allar almennar raflagnir séu 16mm plastpípur íðregnar 3x1,5q vír.  
Málstraumur rafþolnaðar að 10A  
Smáspennulagnir almennar þ.e. dyrasmir og þjófakærni skulu lagðar með 16mm plastpípum.  
Boðlagnir ( sími, loftnet , tölvulagnir og brunak. ) skulu lagðar með 20mm plastpípum.

Gefin hæðarmál eru í sm frá fullrængunni gólfu í miða dás og frá miðri dás í miða dás.  
Öll tákni eru táknið og ber að samræma lagnir að tekið eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.

Hæð tengja bilakjallara eru 130sm.  
Hæð tengilósa fyrir mögul. á rafliðahl. eru 150

Hæð veggjósa er 180 sm.  
Hæð rofa í geymslurum og hjólag. er 110 sm

Lágn brunakærnis skal lagt í samræði við vöðkomandi öryggismiðet.

Útjós skulu vera á sóðri

F.L = Fjarskipti-loftnet

D= dyrasmí

OFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETID Í UPPDRETTI.

**Raftákni**

- ✕ Loftjós
- ✕ Veggjós
- Rúfi
- Sammófi
- Kinnarófi
- Hjúklingur
- Tengil
- Fjarskipti-Loftnet
- Heyskipti
- Jústbinding
- Húvopp
- Róf rúður
- Dyrasmí
- Dyrasmí útsíð
- Tödur
- Útlós
- Málþandi
- Neyðarjós
- Reykaskýpan
- Brunakjarta
- Húppur þryski
- Húndósi
- Stærmetóð brunakarta
- Húðarhlíf
- Húðarvörð

**Skýringar**

Öll mál af veggjum skulu tekin af málsettum teikningum.  
Þar sem rör koma upp úr plötum skal gæta vel að þau komi ekki upp í hurðgötum eða undir gluggum.  
Þar sem stofnlagnir geta verið langar skal staðsetja millidráttarkassa á aðgengilegum stöðum.  
Allar lagnir í jörðu skulu vera vel sandaðar og með víðurkendum plastborða yfir.  
Frágangur skuldrakauts skal fara eftir reglugerð.

KRISTINN RAGNARSSON KT. 120944-2659

Sturla Snorrason rafv.  
Sýri-Hamar 1 851 Hella S:6909050  
H og T. St.Sn./Bj.Hl. Kl. 270140-4409  
Dags. jan 2022 stullisnorra@gmail.com  
Mál: 1:50 Fullnaðarteikning  
Blað 4 af 8  
Bláðstærð A1

Áshamrar HSB  
Hafnarfjörður mhc  
Landnr. 231972  
Rafliðgn  
Grunnmynd 2 hæð  
Verk 01-22-45