



Almennar skýringar

Allar almennar raftágnir séu 16mm plastpípur í dregnar 3x1,5q vír.
Mástraurur rafbúnaðar sé 10A
Smáspennulagnir almennt þ.e. dýrasímar og bjófaerfi skulu lagðar með 16mm plastpípu.
Boðlagnir (sími, loftnet, tölvulagnir og brunak.) skulu lagðar með 20mm plastpípu.
Gefin hæðarmál eru í sm frá fullfrágengnu göfvi í miðja dós og frá miðri dós í miðja dós.
Öll tákni eru táknað og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstoðum á staðnum og eftir sérteikningum.
Hæð tengla bilakjallara eru 130sm.
Hæð tengidósa fyrir mögul. á rafbilahl. eru 150
Hæð veggjóna er 180 sm.
Hæð rofa í geymslum og hjólag, er 110 sm
Lögn brunakerfis skal lagt í samræði við viðkomandi öryggismið.
Útljós skulu vera á sólu
F.L. = Fjarskipti-loftnet
D= dýrasími

OFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Í UPPDRÆTTI.

Raftákn

- × Loftljós
- ⊗ Veggjón
- Rofi
- ⊕ Samtöl
- ⊙ Krossröf
- ⊙ Þrjúlihnappur
- ⊕ Tengil
- ⊕ Fjarskipti-Lofnet
- ⊕ Hækkjarkjallari
- ⊕ Jambúnding
- ⊕ Fjór upp
- ⊕ Fjór niður
- ⊕ Dýrasími
- ⊕ Dýrasími
- ⊕ Tökur
- ⊕ Öngis stílagandi
- ⊕ Nýbyljas
- ⊕ Rafskjálpting
- ⊕ Brúmiðja
- ⊕ Höppur-hnyki
- ⊕ Handbóð
- ⊕ Stærtað brunakerfi
- ⊕ Húsbúnaðar lóttur/móðir

Skýringar

Öll mál af veggjum skulu tekin af málsettum teikningum.
Þar sem rör koma upp úr plötum skal gæta vel að þau komi ekki upp í hurðgötum eða undir gluggum.
Þar sem stofnlagnir geta verið langar skal staðsetja milliðráttarkassa á aðgengilegum stöðum.
Allar lagnir í jörðu skulu vera vel sandaðar og með viðverkendum plastborða yfir.
Frágangur sökkulskauts skal fara eftir reglugerð.

FRÓDINN RAGNARSSON MTKT. 120944-2669

Sturla Snorrason rafvt.
Syðri-Hamrar 1 851 Hella S:6909060
H og T. St.Sn./Bj./Hi. Kl. 270140-4409
Dags. jan 2022 stullisnorra@gmail.com
Mál: 1:50 Fullnaðarteikning
Blað 5 af 8
Blásterð A1

Áshamrar 2 Hús-B
Hafnarfjörður
Landnr. 231972
Rafllögn
Grunnmynd 3 hæð
Verk 01-22-45