



Almennar skýringar

Allar almennar rallagnir séu 16mm plastpípur íðregnar 3x1,5g vír.
Máistráumur ralbúnaðar sé 10A
Smáspennulagnir almennt þ.e. dyrasímur og þjófakærli skulu lagðar með 16mm plastpípum.
Boðlagnir (sími, loftnet, tölvulagnir og brunak.) skulu lagðar með 20mm plastpípum.

Gælin hæðarmál eru í sm frá fullfrágengnu göfvi í miðja dós og frá miðri dós í miðja dós.
Öll tákni eru táknað og ber að samræma lagnir að tekiðm eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.

Hæð tengla bílakjallara eru 130sm.
Hæð tengliðosa fyrir möguli. á rafblíahl. eru 150

Hæð veggjósja er 180 sm.
Hæð rofa í geymslum og hjólag. er 110 sm

Lögn brunakerfis skal lagt í samráði við viðkomandi öryggismiðst.

Útljós skulu vera á sólu

F.L = Fjarskipti-loftnet
D = dyrasími

OFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Í UPPDRÆTTI.

Raftákn

- × Loftljós
- × Veggjós
- Rafli
- Samröð
- Krosssóli
- Hljóttapaur
- Tengil
- Fjarskipti-Loftnet
- Hreyfiskynjari
- Jafnbinding
- Rör upp
- Rör niður
- Dyrasím
- Dyrasímstöð
- Töflur
- Ögglis silogandi
- Neyðarljós
- Reykaskjapan
- Brunabælti
- Hættuþryggt
- Hættuþryggt
- Stjórnstöð brunakerfis
- Hættuþryggt

Skýringar

Öll mál af veggjum skulu tekin af másettum teikningum.
Þar sem rör koma upp úr plötum skal gæta vel að þau komi ekki upp í hurðgötum eða undir gluggum.
Þar sem stofnlagnir geta verið langar skal staðsetja milliðráttarkassa á aðgengilegum stöðum.
Allar lagnir í jörðu skulu vera vel sandaðar og með virðkendum plastborða yfir.
Frágangur sökkulskauts skal fara efti reglugerð.

FRISTINN RAGNARSSON KT. 120944-2669

Sturla Snorrason rafvt.
Sýni-Hamrar 1. 851 Hella S.895060
H og T. St.Sn./Bj.Hl. Kt. 270140-4409
Dags. jan 2022 stullisnorra@gmail.com
Mál: 1:50 Fullnaðarteikning
Blað 6 af 8
Bláðstærð A1

Áshamar 2 Hús-B
Hafnarfjörður
Landnr. 231972
Raflögn
Grunnmynd 4 hæð
Verk 01-22-45