



Almennar skýringar

Allar almennar raftáknir séu 16mm plastpípur íðregnar 3x1,5q. vfr.
Málstraumur raftáknar sé 10A
Smáspennulagnir almennt þ.e. dýrasimar og þjófakærli skulu lagðar með 16mm plastpípum.
Bólalagnir (sími, loftnet, tölvulagnir og brunak.) skulu lagðar með 20mm plastpípum.

Gefin hæðarmál eru í sm frá fullfrágengnu góli í miðja dós og frá miðri dós í miðja dós.
Öll tákn eru tekið á ber og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.

Hæð tengla blakjallara eru 130sm.
Hæð tenglidósa fyrir mögul. á rafbilant. eru 150

Hæð veggjólfa er 180 sm.
Hæð rofa í geymslurum og hjólag, er 110 sm

Lögn brunakerfis skal lagt í samráði við viðkomandi öryggismótt.

Útlíðs skulu vera á sóðri

F.L = Fjarskipti-loftnet
D = dýrasími

OFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Í UPPDRÆTTI.

Raftákn

- ✕ Loftíðs
- ✕ Veggjólfa
- Flöt
- Samtali
- Kinnarófi
- Þrygghvæppur
- Tengill
- Fjarskipti-loftnet
- Heystskjapi
- Jafnbólnding
- Rör upp
- Flöt niður
- Dýrasím
- Dýrasím í loftnet
- Tönnur
- ▲ Útsáa slökjandi
- Neyðarlíða
- Reykibakningur
- Brunabakfa
- Hæppur í neyð
- Handbók
- Sjálfmálbrunakerta
- Hrabastillir loftnet

Skýringar

Öll mál af veggjum skulu tekin af málsettum teikningum.
Þar sem rör koma upp úr plöðum skal gæta vel að þau komi ekki upp í hurðgötum eða undir gluggum.
Þar sem stofnlagnir geta verið langar skal staðsetja milliðráttarkassa á aðgengilegum stöðum.
Allar lagnir í jörðu skulu vera vel sandaðar og með viðurkendum plastborða yfir.
Frágangur sökkulskauts skal fara eftir reglugerð.

KRISTINN RAGNARSSON MTK. 120944-2669

Sturla Snorrason rafv.
Syðri Hamrar 1 851 Hella S:6909060
H og T. St.Sn./Bj.H. Kt. 270140-4409
Dags. jan 2022 stullisnorra@gmail.com
Mál: 1:50 Fullnaðarteikning
Blað 7 af 8
Bláðstarð A1

Áshamrar 2 Hús-B mhl
Hafnarfjörður
Landnr. 231972
Ráflögn
Grunnmynd 5 hæð
Verk 01-22-45