




Sjá almennar skýringar á teikn. P0-01 og P0-02
 Þvermál loftræsila er 100 úr blíkki, nema annað sé tekið fram.
 Eldverja þarf lagnir með einangrun, sem ferðast á milli brunahöfða og liggja í opnu rými.



Lykilmynd



VERKFRÆÐISTOFA

NNE VERKFRÆÐISTOFA ehf.
 Heðandi 6 - 201 Kópavogur Ísland
 Sí. 899-3077 / 899-3577
 Kl. 400421-0470. net@nne.is www.nne.is

ÁSHAMAR 2-10
 221 HAFNARF JÖRÐUR
 SERUPPDRÁTTUR - PÍPULAGNIR
 LOFTRÆSTING - GRUNNMYND ÞAK MH.04

Hönnun:	NG	Verknúmer:	21043
Teiknað:	NG	Mælikvarði:	1:50
Yfirfarið:	ALM	Dagsetning:	09.05.2022
Samþykkt:	Hákon Óm Ómarsson Kl. 300577-3189	Teikn.nr.:	P4-66
Áritun hönnunarstjóra:	Kristinn Ragnarsósson Kl. 120944-2669	Útgáfa:	1

Útgáfa / Dagsetning aðskilgreiddra: