

Samþykkt þann

01. ágú. 2023  
f.h. byggingarfulltrúans í Hafnarfórði  
Róbert A. Róbertsson

Útg.	Dags.	Skýring	Br. af:	Yfirf.
A	19.06.2023		AG	BK


Hitakerfi skýringar

- Hitakerfi framrás
- Hitakerfi bakrás
- Snjóbræðsla framrás
- Snjóbræðsla bakrás

Ómerktur hringur tákna að lofn færast upp eða niður innan hæðar.  
Hringur merktur PU, PN eða PUPN tákna að lofn færast upp eða niður á milli hæða.

Allar lagnir eru  $\varnothing 16 \times 2,3$  Pex lagnir, rör í rör nema annað sé tekið fram á teikningum

FP - Festing v. hitabenslu sem takmarkar færslu lagnar í ásstefnu



Áshamar 12-26

Fjölbýlishús  
221 Hafnarfjörður

Lagnir og loftræsing  
Hitakerfi  
Kjallari - Áshamar 26 - mhl. 06

TEKNIKNÚMUR	BLASTJÆRD	HANNAÐ	AG
21-133	A1	TEKNAÐ	AG
L_H_00_08		YRIFARÐ	BK
DAGS	MELKVARIÐ	ÚTGÁFA	
19.06.2023	1:50	A	

VERKTEIKNING GERÐ Á  
GRUNNI AÐALUPPDRATTA  
SEM SAMÞYKKTIR VORU ÞANN:  
14 DEC 2022  
*[Signature]*  
Ásgólf Áspóssson • N. 0801017-5429

