Samþykkt þann
01. ágú. 2023
fh. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Róbert A. Róbertsson

Útg.	Dags.	Skýring	Br.af:	Yfirf.
A	19.06.2023		AG	BK

Kastventill úr ryðfríu stál ø125

Loftinntak, svanaháls með út ryðfríu stál með fuglheldu neti á enda ø125 mm

Kastventill úr ryðfríu stál ø125

Útkast bakvið klæðningu
Bil milli róra 150 mm cc

Loftinntak bakvið klæðningu
Bil milli róra 150 mm cc

IB1 ø125 50 m³/h

IB1 ø125 30 m³/h

ÚB1 ø125 50 m³/h

ÚB1 ø125 80 m³/h

ÚB1 ø125 60 m³/h

ÚB1 ø100 50 m³/h

Systemair SAVE VTR 275/B L 150Pa Innblástur 160 m3/h Útsog 160 m3/h

Systemair SAVE VTR 275/B L 150Pa Innblástur 130 m3/h Útsog 130 m3/h

Systemair SAVE VTR 275/B R 150Pa Innblástur 100 m3/h Útsog 100 m3/h

Systemair SAVE VTR 275/B R 150Pa Innblástur 160 m3/h Útsog 160 m3/h

Systemair SAVE VTR 275/B L 150Pa Innblástur 130 m3/h Útsog 130 m3/h

Loftinntak bakvið klæðningu
Bil milli róra 150 mm cc

Loftræsing skýringar

- Útsog og útkast
- Innblástur og inntak

Ú1	KSO, Útsogsventill
Ú2	KSO, Útsogsventill með hljóðdempun
IB1	Innblástursventill með hljóðdempun
HG	Hljóðgildra
SL	Stilliloka
SU	Stokkur upp
SN	Stokkur niður
SU/SN	Stokkur upp/niður

mhl. 1
mhl. 2
mhl. 3
mhl. 4
mhl. 5
mhl. 6

VERKTEIKNING GERÐ Á GRUNNI AÐALUPPDRÁTTA SEM SAMÞYKKTIR VORU ÞANN:
14 DEC 2022
Ásgeir Ásgeirsson • kt. 260181-5429

0 1000 2000 3000 4000 5000 mm
M 1:50

Dagsetning aðaluppdrátta:
Höfundur: Almar Gunnarsson kt.170388-3489
Höfundaraðstoð:

TEKNIK
VERKFRÆÐISTOFA
www.teknik.is teknik@teknik.is

Áshamar 12-26
Fjölbýlishús
221 Hafnarfjörður

Lagnir og loftræsing
Loftræsing
1.hæð - Áshamar 24 - mhl. 05

TEIKNINÚMER	BLAÐSTÆRÐ	HANNAÐ:	AG
21-133	A1	TEIKNAÐ:	AG
L_L_01_07		YFIRFARIÐ:	BK

DAGS:	MÆLIKVARÐI	ÚTGÁFA
19.06.2023	1 : 50	A