



Samþykkt í þann
16. APRIL 2022
Byggingaráætlunin í Hafnarfirði

ATHI:
ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ TEIKN. B001

BENDING VEGGJA NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM:
180/200/250mm PÝKKIR:
TVÓFALT NET K10c200 LÖDRÉTT OG K10c250 LÁRÉTT.
150mm PÝKKIR:
EINFALT NET K10c200 LÖDRÉTT OG K10c250 LÁRÉTT.

JÁRNUN KRINGUM OP ER 2STK K12 OG JÁRNAFYRIRKOMULAG
SKV SKÝRINGARBLADI (NEMA ANNAD KOMI FRAM)
Í INNVEGGJUM KOMA 2K12 Í VEGGENDA

SÉU JÁRNABAKKAR NOTADIR Í STAÐ VINKLAU-LYKKJA SKULU
ÞEIR VALDIR ÞANNIG AD JÁRNAMAGNIÐ SÉ ÞAÐ SAMÁ.

EINANGRUNARÞYKKTIR ERU
-100mm PLASTEINANGRUN UNDIR BOTNPLÖTU
-100mm PLASTEINANGRUN NIDUR MEÐ SÖKKUL

GRUNNUR FILLIST MEÐ FROSTPOLINNI GRÚS EDA ÖÐRU VIDURKENNDU
FROSTPOLNU EFNÍ.
ÞJAPPA SKAL Í 300mm LÖGUM MEÐ 60kg VIBRASLEDA. FARA SKAL A.M.K.
ÞRJÁR YFIRFERDIR Á HVERT LAG. VID ÞJÖPPUN MÁ
HÆÐARMUNUR FÝLLINGAR
EKKI VERA MEIRA EN 500mm (NEMA Í STÖDVEGGJUM). HLUTFALL KORNA
MINNA EN 0.02mm SKAL EKKI VERA MEIRA EN 3% AF ÞYNGD
FÝLLINGAREFNISINS. ENGINN STEINN Í FÝLLINGUNNI MÁ VERA STÆRRI
EN 1/3 AF LAGÞYKKT VID ÞJÖPPUN.

KJARNABORA/SAGA MÁ FYRIR LÖGNUM EF EKKI HEFUR VERID GERT
FYRIR ÞEIM Í UPPSTEYPU.

ATH G.R.F. ÚRTAKI FYRIR LAGNASTOFNA Í SÖKKLA PAR SEM STOFNAR
KOMA NIÐUR MEÐ FRAM VEGGJUM OG GETA REKIST Í SÖKKULFÆTUR.

LAGNAGÖT ERU BREIDD OG HÆÐ 200x200. UPPGEFIN KÖTI ER Á NEDRI
BRÚN GATS. LENDI KÖTI Á GATI UNDIR NEDRI BRÚN SÖKKULS (HÁÐ
SÖKKULDÝPT)
ÞÁ LIGGUR LÖGNIN UNDIR SÖKKULVEGG. LAGNAGÖT SJÁST Á
LAGNATEIKNINGUM.

YFIRFARA SKAL ALLAR MÁLSETNINGAR OG HÆÐARKÖTA M.T.T
TEIKNINGA ARKITEKTA OG GERA HÖNNUDUM VIDVART EF MISRÆMI
FINNST.

LYKILMYND

Hönnunarsjófi: Kristinn Ragnarsen / kt. 120944-2669			
Breytingar			
NR.	DAGS.	BREYTING	SD.
1	29.03.2022	Frumútgáfa	HÓO
VERKFRÆÐISTOFA			
NINE Verkfræðistofa ehf. kt. 460421-0470 HÆÐASMÁRI 6, 201 KÖPAVOGUR hoo@nme.is, S: 8993577(HOO)8993077(SAO)			
SAMPÞYKKT Hákon Örn Ómarsson 300577-3189			
VERK ÁSHAMAR 2 HAFNARFJÖRÐUR			
TEIKNING BURÐARVIRKI GRUNNMYND SÖKKLAR OG BOTNPLATA			
HANNAÐ SAO	TEIKNAD SAO/HÓO	YFIRFARID HÓO	MÆLKVÆRDI 1:50
DAGS. 29.03.2022	VERK NR. 21043	TEIKNING NR. B003	ÚTGAFA NR. 1