



ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi veggj eða plötur skal koma brunabéttung, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttá aðalhönnuðar.

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Siðumilla 3, 108 Rvk, sí: 554 6650 / 897 5383

Áshamar 52, Hafnarfjörður

Lagnir-þrítalagnir
Grunnmynd kjallari I

Ársvað	SH/EK	Teknað	MMA	Tökn. nr.
Dagsetning	12.09.2022	Mín.	1:50	L-201-0

Síundur Halsteinson kt. 030859-7749
Byggingateknifræðingur
Netfang: sigundur@vektor.is

Samþykkt þann:

Samþykkt á aðalhönnuðar / samþingninguáskilum.