



Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		

ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi veggir eða plötur skal koma brunapétting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum.
Um frágang lagnastokka er vísað til sérupprátta aðalhönnuðar.

VEKTOR
-hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5383

Áshamar 52, Hafnarfjörður

Lagnir -þrilagnir
Grunnmynd 1.hæð 1

Hannað	SH/EBK	Teiknað	MMA	Tel. nr.
Dagsetning	12.09.2022	Msk.	1:50	L-205-2

Sigurður Halsteinnsson kt. 030659-7749
Byggingaáskrifningur
Netfang: sigur@vektor.is
Símanúmer: 897-5383

Samþykkt aðalhönnuðar / samráðingahönnuðar:

Blaðst. A1