



213

ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi veggj eða plötur skal koma brunabétting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttá aðalhönnuðar.

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 997-5363

Áshamar 52, Hafnarfjörður

Lagnir - hitalagnir
Grunnmynd 1.hæð I

Hannað	SHVEK	Teknað	MMA	Tekin nr.
Dagsetning	12.02.2022	Mkv.	1:50	L-305-2

Sigurður Halsteinnsson kt. 090659-7749
Byggingaáskriftraðingur
Netfang: sigurdur@vektor.is

Samþykkt hönnuðar:
[Signature]

Samþykkt aðalhönnuðar / samþykkt hönnuðar:
[Signature]