


ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi vegg eða plötur skal koma brunabætting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttá aðalhönnuðar.

Samþykkt þann
08. des. 2022
Fr. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Róbert A. Róbertsson

Útgáta	Lýsing	Dags.
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-



LYKILMYND 1:1250

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðunúla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

Áshamar 56, Hafnarfjörður

Lagnir -loftræsing
Grunnmynd kjallari I

Hinnad	SH/EK	Tennub	MMA	Tölu. nr.
Dagsetning	01.09.2022	Msk.	1:50	L-401-0

Stjórður Halldórsson kt. 030659-7749
Byggingatvívæðingur
Netfang: sigurdur@vektor.is
Símanúmer: 554-6650

Sambýtt aðalhönnuðar/samræminguhönnuðar:

[Signature]