


Samþykkt þann
 08. des. 2022
 Íh. byggingarfulltrúans í Hafnarfjörð
 Róbert A. Róbertsson

Útgáta	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		



ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi vegg eða plötur skal koma brunabætting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráta aðalhönnuðar.



LYKILMYND 1:1250

VEKTOR
 -hönnun og ráðgjöf -
 Síðumúla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

Áshamar 56, Hafnarfjörður

Lagnir -þrifalagnir
 Grunnmynd 5.hæð I

Háttíð	SH/VEK	Teknað	MMA	Tekn. nr.
Dagsetning	01.09.2022	Másk.	1:50	L-214-5

Sigurður Hafsteinsson Íh. 030859-7749
 Byggingaáskrifningur
 Netfang: sigurdur@vektor.is

[Signature]

Samþykkt aðalhönnuðar / samþemningahönnuðar:

[Signature]