




Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		




LS109-1
Pakktisari
Akst.: 200 l/s við 100 Pa
Safkast: 240x100x50 einangurur að innan
með 50 mm hjóðþengingardí stöskaplötum.
ANUDEC hjóðgildubúskil L=500, á hvest rör.



LS108-1
Pakktisari
Akst.: 200 l/s við 100 Pa
Safkast: 220x100x50 einangurur að innan
með 50 mm hjóðþengingardí stöskaplötum.
ANUDEC hjóðgildubúskil L=500, á hvest rör.



LS107-1
Pakktisari
Akst.: 200 l/s við 100 Pa
Safkast: 220x100x50 einangurur að innan
með 50 mm hjóðþengingardí stöskaplötum.
ANUDEC hjóðgildubúskil L=500, á hvest rör.



LYKILMYND 1:1250

VEKTOR
-hönnun og ráðgjöf -
Stúrnúta 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

Áshamar 54, Hafnarfjörður

Lagnir -loftþræsing
Grunnmynd 5.hæð I

Hamad	SH/EHK	Tekinad	MMA	Tekin. nr.
Dagsetning	01.09.2022	Mín.	1:50	L-415-5
Sigurður Halldórsson kt. 000859-7749 Byggingatæknifráðingur Netfang: sigurdur@vektor.is				

Sigurður Halldórsson
[Signature]

Samþykkt skjalframaframtalningahöfundur: