| GÓLFHITAKERFI | F-24 Wirsbo pePex 20x2.0 |
|---|---|
| í gólfinnskerfi eru m.v. | |
| steypt með gólfklögn. | |
| Vatnshitastig inn/út = | 45/35°C |
| Varmagjöf með klögn c/c 200 = | 98 w/term |
| Varmagjöf með klögn c/c 250 = | 91 w/term |
| Heildarvarmaflokkur er 56 term | |
| Heildarvarmagjöf er 5.180 wött | |

ø22
ø18
TENGIGRIND Í HÚSI D
LAGNIR FRÁ LAGNAKJALLARA SJÁ TEIKN. P.02
GO UP SV
ø10
ø15
HL
ø12 utanáli.
F-25
Tengikassi fyrir lofthitara
PU
ø15
LOFTHITARI Í ÞAKRÝMI
ø28
BRSLø20/25m DUFTSL. T. 12kg
ø18
PS
HL
ø15
ø18
ø20
ø10
ø12 utanáli.
ø18
ø22
ø15
F-26
ø15
ø22
HL
VS
ø10
F-01
F-02
ø18
HL
ø15
ø10
ø12 utanáli.
F-03
ø22
ø28
ø20
PÍPUR UPP VIÐ LOFT
ø22
ø28
ø25
ø20
ø10
ø12 utanáli.
F-06
ø10
ø15
ø22
ø28
ø25
ø35
F-08
RV
LAGNIR NIÐUR Í LAGNAKJALLARA SJÁ TEIKNINGU F.02 OG P.03
ø28
ø15
ø10
F-16
F-09
F-07
ø10
Gólfhitakerfi lengst bakrás ofna F-04/F-05 og F-03
peREX 224,2 c/c 200 m
Lengd slaufu (A) 27 m
Lengd slaufu (B) 14 m
F-04
F-05
A
B

SKÝRINGAR

- HEITT NEYSLUVATN
- KALT NEYSLUVATN
- HITALÖGN FRAMRÁS
- HITALÖGN BAKRÁS
- BRUNAVATNSLÖGN
- UPPBLANDAÐ VATN
- HRINGRÁSALÖGN

HL = HANDLAUG
VS = VATNSSALERNI
RV = RÆSTIVASKUR
GO = GUFUOFN
UP = UPPÞVOTTAVÉL
EV = ELDHÚSVASKUR
LP = LOFTPÚÐI
BRSL = BRUNASLANGA
ÞS = ÞVAGSKÁL
SB = STURTUBAÐ

NEYSLUVATNSLÖGN
ALLAR ÓNEFNDAR PÍPUR ERU ø 15

HITAKERFI – OFNALÖGN
ALLAR ÓNEFNDAR PÍPUR ERU ø 10

Byggingafulltrúinn Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
29. júní 1998
Sigurbjartur Halldórsson

26. júní 1998
VINNUTEIKNING

| Nr. | Dags | Breyting | kt |
|---|---|---|---|
| A | 06.98 | BREYTING Á LÖGNUM VIÐ SKÓLASAFN | HBG |

**LAGNATÆKNI**
HÖNNUNAR OG RÁÐGJAFARSTOFA
HAMRABORG 12 200 KÓPAVOGUR
Sími: 564 5252 Fax: 564 5251
Netfang: lagnatak@islandia.is

Samb.: kennitala 070 464-7849

0 1 2 3 Mkv. 1:50

EINSETNING ÖLDUTÚNSSKÓLA 3.áfangi - Tengibygging

PÍPUKERFI
HITA- OG NEYSLUVATNSKERFI
HÚS F – SUÐURHLUTI
RÚMMYND

| | |
|---|---|
| Kvarði | 1:50 |
| Hannað | HBG/FSK |
| Dags. | Maí. 1998 |
| Teiknað | HBG |
| Blað nr. | P.08A |
| Verk nr. | 181 |
| Dags. | 181 Heild pípur 3-áfangi |