



GRUNNMYND 3. HÆÐ SV

OFNATAFLA ΔT= 35° C
3. hæð

RXSM	Nr. ofis	Útreiknað varmaþörf [W]	Mesta ofnæði	Mesta ofnæði	Valinn ofnæði	Lokar	Athugasemd
Valdir ofnar eru VOR-YL							
Herbergi 1	301-01	547 W	500 B	800	612 W	Túr	
Herbergi 2	301-02	492 W	500 B	700	536 W	Túr	
Herbergi 3	301-03	478 W	500 B	700	536 W	Túr	
Stofa / eldhús	301-04	2.083 W	500 B	1.800	1.071 W	Túr	
	301-05		500 C	1.200	1.239 W	Túr	
Bad	301-06	244 W	1150	500	450 W	Retúr	IBLoft
Hof / gangur		440 W					
Þvottur		116 W					
Herbergi 1	302-01	704 W	500 B	1000	765 W	Túr	
Herbergi 2	302-02	544 W	500 B	700	536 W	Túr	
Herbergi 3	302-03	546 W	500 B	700	536 W	Túr	
Stofa / eldhús	302-04	2.823 W	500 B	2.400	1.856 W	Túr	
	302-05		500 A	1.200	643 W	Túr	
	302-06		500 A	1.000	536 W	Túr	
Þvottur		120 W					
Bad	302-08	363 W	1150	500	450 W	Retúr	IBLoft
Hof / gangur		419 W					
Stofa / eldhús	303-01	2.671 W	500 C	1.600	1.652 W	Túr	
	303-02		500 C	1.000	1.033 W	Túr	
Gangur		169 W					
Bad	303-03	294 W	1150	500	450 W	Retúr	IBLoft
Þvottur		120 W					
Herbergi 2	303-05	706 W	500 C	700	723 W	Túr	
Herbergi 3	303-06	790 W	500 A	1.800	751 W	Retúr	
Stofa / eldhús	304-01	2.671 W	500 C	1.800	1.859 W	Túr	
	304-02		500 C	1.000	1.033 W	Túr	
Gangur		169 W					
Þvottur		128 W					
Herbergi 1	304-04	752 W	500 B	800	612 W	Túr	
Herbergi 2	304-05	770 W	500 B	1.200	918 W	Túr	
Bad	304-06	263 W	1150	500	450 W	Retúr	IBLoft
Stofa / eldhús	305-01	2.671 W	500 C	1.600	1.652 W	Túr	
	305-02		500 C	1.000	1.033 W	Túr	
Gangur		238 W					
Bad	305-03	239 W	1150	500	450 W	Retúr	IBLoft
Þvottur		120 W					
Herbergi 3	305-05	553 W	500 B	900	689 W	Túr	
Herbergi 2	305-06	615 W	500 B	900	689 W	Túr	
Herbergi 1	305-07	751 W	500 B	1.000	765 W	Túr	

ATH!
Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennslis, neysluvatns- og hitatagnir skal ákvarða í samráði við eiganda og pípara.

BR 1: OFN Í STIGAHÚSI FÆRÐUR, OFNAR Á BADHERBERGIJUM FÆRÐIR OG STÆKKADIR, OFNUM Í ÞVOTTAHÚSUM SLEPPT.

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.		Sigurður Hafsteinsson byggingateknifræðingur KÍ 020859-7749 sími: 551-6650 fax: 554-6669	NORÐURBAKKI 25, HAFNARFIRÐI HITALAGNIR GRUNNMYND 3. HÆÐ SV
Reyndartekning BR 1 28.04.08 Tekn. nr. _____ Samþykkt _____	Trúnaðsmaður _____ Br. _____ Dags. _____	Hinnáð EK Dagsþingning Verk nr. B-05-10-41 Mærkað EK 1:50 Tekn. nr. L-309	