



GRUNNMYND 3. HÆD NA

Stofa / eldhús	306-01	2.671 W	500C	1800	1.859 W	Túr	
	306-02		500C	1000	1.033 W	Túr	
Gangur		169 W					
Pvottur		128 W					
Herbergi 1	306-04	732 W	500B	800	612 W	Túr	
Herbergi 2	306-05	770 W	500B	1200	918 W	Túr	
Bad	306-06	263 W	1160	500	450 W	Retúr	Hklöfn
Stofa / eldhús	307-01	2.671 W	500C	1800	1.859 W	Túr	
	307-02		500C	1000	1.033 W	Túr	
Gangur		238 W					
Bad	307-03	329 W	1160	500	450 W	Retúr	Hklöfn
Pvottur		120 W					
Herbergi 3	307-05	553 W	500B	900	689 W	Túr	
Herbergi 2	307-06	615 W	500B	900	689 W	Túr	
Herbergi 1	307-07	731 W	500B	1000	765 W	Túr	
Stofa / eldhús	308-01	2.671 W	500C	1800	1.859 W	Túr	
	308-02		500C	1000	1.033 W	Túr	
Gangur		169 W					
Pvottur		128 W					
Herbergi 1	308-04	732 W	500B	800	612 W	Túr	
Herbergi 2	308-05	770 W	500B	1200	918 W	Túr	
Bad	308-06	263 W	1160	500	450 W	Retúr	Hklöfn
Stofa / eldhús	309-01	2.411 W	500A	1600	859 W	Túr	
	309-02		500A	2800	1.503 W	Túr	
Herbergi 2	309-03	656 W	500C	700	723 W	Túr	
Herbergi 1	309-04	767 W	500C	700	723 W	Túr	
Pvottur		128 W					
Bad	309-06	292 W	1160	500	450 W	Retúr	Hklöfn
Stofa / eldhús	310-01	2.545 W	500A	2800	1.503 W	Túr	
	310-02		500C	1200	1.239 W	Túr	
Herbergi 2	310-03	516 W	500B	800	612 W	Túr	
Herbergi 1	310-04	732 W	500C	800	826 W	Túr	
Bad	310-05	266 W	1160	500	450 W	Retúr	Hklöfn
Gangur		169 W					
Pvottur		128 W					
Stigagangur		224 W					
Stigahús		202 W					ofnar 1h og kj
Stigagangur		157 W					
Stigahús		202 W					ofnar 1h og kj
Stigagangur		157 W					
Stigahús		202 W					ofnar 1h og kj
Stigagangur		202 W					
Stigahús		202 W					ofnar 1h og kj
Varmþörf alls:		49.476 W					
Valið alls:		48.415 W					

ATH!
Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennslis, neystuvalts- og hitalagnir skal ákvarða í samráði við eiganda og pípara.

BR 1: OFN Í STIGAHÚSI FÆRÐUR, OFNAR Á BADHERBERGJUM FÆRÐIR OG STÆKKADÍR, OFNUM Í ÞVOTTAHÚSUM SLEPPT.

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf -		Sigurður Halsteinnsson Byggingateknískur N. 0308597749 Sími: 554-6550 Fax: 554-6688	
Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.		Reyndarteikning	
Tekn. nr. Samþykkt		BR 1 28.04.'08	
Tíðvörn & teygja		Br. Dags.	
Hafnarb. EK		Téknab. EK	
Dagsetning 20.08.'06		Vorknr. B-05-10-41	
Málkvarði 1:50		Teikn. nr. L-310	

NORÐURBAKKI 25, HAFNARFIRÐI
HITALAGNIR
GRUNNMYND 3. HÆD NA

150