

GRUNNMYND 1. HÆÐ

Gólfhitakerfi SL. 1-15:

Öll rör í gólfhitilögn skulu vera P-Pex  $\phi 16$  með súrefniskápu. Rörin eru í gólfíllögn. (sjá snið) Rörin eru lögd með 200 mm milli bili nema annað komi fram á grunnmynd. Gólfhitakerfið er uppblöndun, stjórnað með t.d. ECL 200 rafeindastýrðri stjórnstöð, ásamt stjórnúnaði fyrir gólfhitakerfi t.d. CMF. Slautur eru alls 15 og um 915 lm. Reiknað er með að gólfefni hafi ekki meira varmaviðnám en 0,05 m<sup>2</sup>C/W og eru alköst þá um 90 W/m<sup>2</sup> (að meðaltali) og er heildar orkugjöf gólfhita þá um 16,4 kW. Gert er ráð fyrir því að framrásarhiti inn á gólfgeisla fari ekki yfir 43°C og bakrásarhiti sé þá um 37°C. Í hverju herbergi skal koma fyrir hitanema (Th: thermostat) í 1,5 m frá gólfi. Úthitanemi skal staðsettur þannig að sól eða aðrir varmagjafir trufli hann ekki, og í ca 2,5 m h frá jörðu. Þar sem slöngur liggja með minna milli bili en 100 mm skal draga hlífðarbarka eða ídrag upp á þær. Með útveggjum skulu koma útveggjaborðar. Yfirhitavörn skal vera á framrás og virka þannig að segulloki lokar fyrir innspýtingu ef hiti á framrás fer yfir 50°C.


Ílög skal vera anhydrit (ekki í bílskúr) lagt eftir fyrir mælum framleiðanda eða hefðbundin ílög með járnnotum.

ÖFNATAFLA  $\Delta T = 40^\circ C$


RYMI	Nr. SL	Útreiknuð varmapörf [W]	Lengd slöngu	Valinn SL Alköst [W]	Lokar	Athugasemd
Bílskúr	SL.1	1.763 W	L~90m	1.620 W	Th	
Geymsla	SL.2	586 W			Th	MED SL 1
Stofa / borðstofa	SL.3	2.518 W	L~90m	1.620 W	Th	
	SL.3		L~100m	1.800 W	Th	
Gangur / stigi	SL.4	647 W	L~50m	900 W	Th	
Eldhús	SL.5	1.629 W	L~70m	1.260 W	Th	
Anddyri	SL.6	671 W	L~40m	720 W	Th	
Salemi	SL.7	172 W	L~30m	540 W	Th	
	104		h770   b600	350W	Retúr	Hkl.ofn.t.SL
Sjónvarpshol	SL.8	1.253 W	L~60m	1.080 W	Th	
Herbergi 1	SL.9	880 W	L~65m	1.170 W	Th	
Herbergi 2	SL.10	1.040 W	L~75m	1.350 W	Th	
Gangur		386 W			Th	MED SL7-14
Hjón / fót	SL.11	1.636 W	L~45m	810 W	Th	
	SL.12		L~70m	1.260 W	Th	
Þvottur	SL.13	421 W	L~40m	720 W	Th	
Bað	SL.14	662 W	L~40m	720 W	Th	
	204		h770   b600	350W	Retúr	Hkl.ofn.t.SL
Herbergi 3	SL.15	652 W	L~50m	900 W	Th	
		<b>14.917 W</b>	<b>Valið alls: 16.470 W</b>			

Sampykkt hann  
31 MARS 2023  
Byggingarfulltrúinn í Heim  
E.Þ. Hrólfur S. Gunnarsson

SNÍÐ Í BOTNPLÖTU MKV.1:10



SNÍÐ Í MILLIPLÖTU MKV.1:10



<p><b>VEKTOR</b> - hönnun og ráðgjöf - Akralind 6, 201 Kópavogi.</p>		<p>Sigurður Hafsteinsson byggingateknifráeðingur Kt. 030859-7749 sími: 554-6660 fax: 554-6669.</p>	<p>DREKAVELLIR 60, HAFNAFIRÐI HITALAGNIR GRUNNMYND 1.HÆÐ</p>
Teikn. nr.	Tilvisun á teikningu	Br.	Dags.
Sampykkt			
Dagsetning	Verk nr.	Mælikvarði	Teikn. nr.
04.03.'08	A-06-12-65	1:50	L-307