AÐALTAFLA A1

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Móttekið þann
27 NOV 2013

Heimtaug
3NAC 400/230 50Hz

A1Q1 — Q1 3 50/63A — Wh — 109 — F1 — 109 — Lekaliði I=63A IF=30mA -F1 Q13

109 — PEN — N — 109 — 169 — Inntak heitt og kalt vatn — Sökkulskaut

A1F1 Q1	L1	10A 3x1,5mm² 16mm	Bílskúr, þvottahús
-F1 Q2	L2	10A 3x1,5mm² 16mm	Herbergi suður, bað herbergi norður
-F1 Q3	L3	10A 3x1,5mm² 16mm	Geymsla, andyri gangur, sjónvarpsherb.
-F1 Q4	L1	10A 3x1,5mm² 16mm	Ljósatafla T.2 Andyri, gangur, sjónvarpsstofa
-F1 Q5	L2	10A 3x1,5mm² 16mm	Ljósatafla T.2 Útilýsing, garðlýsing, garðskúr
-F1 Q6	L3	10A 3x1,5mm² 16mm	Útiterglar
-F1 Q7	L1	10A 3x1,5mm² 16mm	Smáspennubox
-F1 Q8	L2	16A 3x2,5mm² 16mm	Þvottavél
-F1 Q9	L3	16A 3x2,5mm² 16mm	Þurkari
-F1 Q10	L1	10A 3x1,5mm² 16mm	Bílskurhurðaropnari
-F1 Q11	L2	10A 3x1,5mm² 16mm	Snjóbræðsla í tröppum
-F1 Q12	L3	10A	Til vara

2. HÆÐ

-F1 Q13	L1	10A 3x1,5mm² 16mm	Ljósatafla T.2 Stofa, hjónah. Stigagangur
-F1 Q14	L2	10A 3x1,5mm² 16mm	Ljósatafla T2 Baðherb. eldhús, borðstofa
-F1 Q15	L3	10A 3x1,5mm² 16mm	Sjónvarpsherb. norðurherb
-F1 Q16	L1	10A 3x1,5mm² 16mm	Tenglar hjónaherb, Stofa
-F1 Q17	L2	10A 3x1,5mm² 16mm	Tenglar baðherb, eldhús. borðstofa
-F1 Q18	L3	10A 3x1,5mm² 16mm	Tenglar Sjónvarpsherb. norðurherb
-F1 Q19	L1	16A 3x2,5mm² 16mm	Uppþvottavél
-F1 Q20	L2	25A 3x4,0mm² 20mm	Eldavél
-F1 Q21	L3	16A 3x2,5mm 16mm	Bakaraofn
-F1 Q22	L1	10A 3x1,5mm² 16mm	Örbylgjuofn
-F1 Q23	L2	10A 3x1,5mm² 16mm	Sorphurn eldhús
-F1 Q24	L3	10A	Til vara
A1Q25	L1	IF=30mA, 10A 3x1,5mm²	Tækjaskápur gervihnattadiskur.

1x6mm²	16mm	Spennujöfnun Sturta
1x16mm²	16mm	Spennujöfnun baðkars
1x4,0mm²		Jarðtenging tækjaskáp gervihnattadiskur.

EFSTAHLÍÐ 7 HAFNARFIRÐI
Töfluteikning Aðaltafla A1
D.FEB'96 BREYTT NÓV'2013
T: Björgvin Ingvarsson.
NR. 1

TN-C-S