



SKÝRINGAR

QNn Minized-varrofi nafnsterð/varsterð
 XQn Raðklemmur fyrir kraftrás

Viring innbyrðis í töflu skal miðast við stærð rofa (ekki vara) og ákvaði um lækunarstuðla vegna samsíðlegru strengja (RR 302.2.2). Stærð á raðklemmum verði í samræmi við strengi. Verktaki meti sjálfur fjölda af raðklemmum fyrir hvern tengingda, þar sem virar eru fleiri en einn á sama merki.

ADVÖRUN

Í ÞESSARI TÖFLU ER STÝRISTRAUMUR FRÁ UTANÁÐKOMANDI TÖFLU

Töluskið
 I:\196-1XX\96132\RAF\498.DWG



VST Verkfræðistofa Sigurðar Thoroddsen hf.

Ármúla 4 108 Reykjavík Sími: 569 5000 Fax: 569 5010
 Ólerárgötu 30 600 Akureyri 462 2543 461 1190
 Bjarnarbraut 8 310 Borgarnes 437 1317 437 1311
 Hafnarstrati 1 400 Ísaförður 456 3708 456 3965

ÁSVELLIR 1, HAFNARFIRÐI

ÍÞRÓTTAMIDSTÖÐ HAUKA

RAFLAGNIR

EINLÍNUMYND GREINATÖFLU TG103

Blöðun	Telkn. nr.	Tilvisun á teikningu	Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Gert	Samb.	Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Gert	Samb.	Hannað	Teknað	Yfirfarið	Sampykkt	Dagsetning	Vers. nr.	Telkn. nr.	Útgáfa
A1								A		99.08.13			IAr	IAr			MARS 1999	97.125	4.702	A