


ÚTLITSTILLAGA



SKÝRINGAR

- QNn Minized-varrofi nafnstærð/varstærð
- XQn Radklemmur fyrir kraftrás
- XFn Radklemmur fyrir stýrirás
- KKn Radklemmur, tenging við stýrihlöð
- KK Segullíði með sameiginlegu Á/AF t.d. Schupa NFS-V-1v/230V
- KMn Segullíði með 230V spólu
- QSn Skilrofi 125A
- KDn Töfludimmir, stýrist af þröstrofum í viðkomandi rýmum

Viring innbyrðis í töflu skal miðast við stærð rofa (ekki vara) og ákveði um lækkunarstærð vegna samsíðlegru strengja (RR 302.2.2). Stærð á radklemmum verði í samræmi við strengi. Verktaki meti sjálfur fjölda af radklemmum fyrir hvern tengingunda, þar sem virar eru fleiri en einn á sama merki.

**ADVÖRUN**  
 Í ÞESSARI TÖFLU ER  
 STÝRISTRAUMUR FRÁ  
 UTANÁÐKOMANDI TÖFLU

Eigi me ljóðmynd, þessa teikningu til notkunar fyrir þróðu aðila né breyta henni án leyfis VST.

Töluskrá L:\96-1XX\96132\RAF\498.DWG										<b>VST</b> Verkfræðistofa Sigurðar Thoroddsen hf. Ármúla 4 108 Reykjavík Sími: 569 5000 Fax: 569 5010 Glergötu 30 600 Akureyri 462 2543 461 1190 Bjarnarbraut 8 310 Borgarnes 437 1317 437 1311 Hafnarstræti 1 400 Ísafjörður 456 3708 456 3965				ÁSVELLIR 1, HAFNARFIRDI								
														ÍÞRÓTTAMÍDSTÖÐ HAUKA RAFLAGNIR EINLINUMYND GREINATÖFLU TG108								
Bláubará	A1	Teikn. nr.	Titillinn á teikningu	Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Gert	Samb.	Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Gert	Samb.	Hornnó	Teiknað	Tilfarð	Sambýkt	Dagsetning	Var. nr.	Tölu. nr.	Útgáfa	
														IAR	IAR				MARS 1999	97.125	4.703	A