PÍPUR 3xø20mm FYRIR LOFTNET OFL. UPP Á ÞAKKANT LYFTUHÚSS.

MILLIDRÁTTARKASSI Á EFSTA STIGAPALLI S6.3

COAX - STRENGUR HEILDREGINN Í GEGNUM KASSA S6.3

S6.3

6. HÆÐ

4xø20

5. HÆÐ

① S5.2

STRENGRENNA

4. HÆÐ

① S4.2

STRENGRENNA

3. HÆÐ

① S3.2

STRENGRENNA

2. HÆÐ

① S2.2

STRENGRENNA

1. HÆÐ

① S1.3

TENGIKASSI 50x55x20,5cm

② TENGIKASSI 80x80x10cm FYRIR SPERRUR

TENGIKASSI 80x80x10cm FYRIR SPERRUR

ø50+ø32

21

20

S0.1

KAPALKERFI INNTAK RH.

NORÐURÁLMA

TENGIBYGGING

SUÐURÁLMA

4xø20

5. HÆÐ

① S5.1

STRENGRENNA

4. HÆÐ

① S4.1

STRENGRENNA

3. HÆÐ

① S3.1

STRENGRENNA

2. HÆÐ

① S2.1

STRENGRENNA

1. HÆÐ

① S1.1

S0.2

KJALLARI

SKÝRINGAR:

① COAX-STRENGUR FRÁ HVERRI ÍBÚÐ SKAL DREGINN HEILL Í GEGNUM SMÁSPENNUSKÁPA Á HÆÐUM OG AÐ INNTAKSKASSA R.H. Í INNTAKSHERBERGI Í KJALLARA, FYRIR KAPALKERFI.

② SETJA SKAL TENGIL INN Í TENGIKASSA FYRIR MAGNARA.

HS 2073

F:\VERK\2073\TEIKNING\EINLINUM\2-5347.DWG 23-05-92 14:32

Kvarði cm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Breyting D	Breyting C		Breyting B		Breyting A		Verkheiti	Verkhluti / Verknúmer
		Hannað	Teiknað	Yfirfarið	Dags.	Samþ.	SÓLVANGSVEGUR 1-3 Í HAFNARFIRÐI	LOFTNET - DREIFING
		JPA	EN		MARS'92		Rafhönnun Ármúla 42, sími 91-84833	Teikningarnúmer: 45-2-5347 · Blað nr.: 50 · Breyting: A