

ÁRITUN AÐALHÖNNUÐAR
TEIKNING YFIRFARIN OG SAMÞYKKT:

Gunnlaugsson



ALLAR ÓMÁLSETTAR LAGNIR Á HÆÐUM ERU 010 MM
ALLIR LÖÐRÉTTIR STOFNAR ERU 020 MM NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM

HITALÖGN

PÍPUR ERU SVARTAR STÁLPIPUR AF VIDURKENNDRI GERÐ.
PÍPUR SKAL EINANGRA MED 20 mm HÖLKUM ÚR ÖBRENNANLEGU EFNI OG VEFJA SÍÐAN
MED PLASTDÚK. SÝNILEGAR ENDALAGNIR MEGA VERA ÓEINANGRAÐAR.
ALLAR ENDALAGNIR OG TENGINGAR VID OFNA ERU 10 mm NEMA AD ANNAD SÉ TEKID FRAM.
ÞAR SEM HITALAGNIR ERU MED NEYSLUVATNSLÖGNUM Á VEGG SKULU HITALAGNIRNAR VERA EFST.
SÝNILEGAR PÍPUR AD OFNUM KOMI Á BAKVIÐ OFNA.
ÞAR SEM STOFNPIPA FER HERRA EN EFSTI OFN Á GREIN SEM HÚN ÞJÓNAR SKAL SETJA
SJÁLFVIRKA ÚTLOFTUN EFST Á STOFNPIPUNA.
Á ALLA OFNA KOMI LOFTSKRÚFA, STILLITÉ OG SJÁLFVIRKUR OFNLOKI.
OFNAR SKULU VERA VIDURKENNDRIR OG UPPFYLLA ÁKVÆÐI ÍST 69.1.
MESTA FJARLÆGD Á MILLI FESTINAGA LAGNA MÁ VERA 2 m.
KERFIÐ SKAL ÞRÝSTIPRÓFA MED KÖLDU VATNI OG 6 kg/cm² ÞRÝSTINGI SEM SKAL STANDA
Á KERFINU Í 24 klst AN ÞESS AD FALLA.
EFNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VID GILDANDI STAÐLA OG REGLUGERDIR.

PU MERKIR PÍPA FER UPP
PN PÍPA FER NIÐUR

— FRAMRENNSLI HITALAGNA
- - - BAKRENNSLI HITALAGNA

GRUNNMYND I. HÆÐ
MKV. 1:50

| | | | |
|---|--|--|----------------|
| KLUKKUVELLIR 1 HAFNARFIRÐI | | TÆKNIÞJÓNUSTA SÁ ehf HAFNARGATA 60 230 KEFLAVÍK S: 421-5105 | |
| HITALAGNIR I. HÆÐ | | hannað | tekið SA |
| GRUNNMYND | | yfirfarið | dagur 25.11.13 |
| SIGURDUR ASGRÍMSSON KT 161161-2929 MTFJ | | mkv | nr 505141 |
| <i>Sigurður Asgrímsson</i> | | 1:50 | |

| NR | DAGS | BREYTING | AF |
|----|------|----------|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |