

OFNASKRÁ. Ofna skal velja fyrir T=35 °C

OFN NR.	VARMAPÖRF (kcal/klst)	MESTA		STÚTAR A B C D	OFNLOKI	VALDIR OFNAR GERÐ-LENGD-HÆÐ	AFKÖST (kcal/klst)	VALDIR OFNLOKAR GERÐ	ATHUGASEMDIR
		LENGD (mm)	HÆÐ (mm)						
101	250	1200	650	CD-10	BAKRÁS				
102	600	1000	700	CD-10	BAKRÁS				
103	330	1200	650	CD-10	FRAMRÁS				
104	440	800	1400	CD-10	BAKRÁS	HANDKLÆÐAOFN			
105	700	1400	650	CD-10	FRAMRÁS				
106	350	1100	650	AB-10	FRAMRÁS				
107	680	1500	650	AB-10	FRAMRÁS				
108	550	1300	650	AB-10	FRAMRÁS				
109	600	1300	400	CD-10	FRAMRÁS				
110	1200	1800	400	AB-10	FRAMRÁS				
111	1000	1400	400	CD-10	FRAMRÁS				
112	1200	1800	400	AB-10	FRAMRÁS				
113	850	1400	400	AB-10	FRAMRÁS				
114	360	800	1400	CD-10	BAKRÁS	HANDKLÆÐAOFN			
115	1100	1600	650	CD-10	FRAMRÁS				
116	210	800	650	CD-10	FRAMRÁS				
117	1000	1800	400	AB-10	FRAMRÁS				
118	1200	2000	400	CD-10	FRAMRÁS				
119	600	1300	400	AB-10	FRAMRÁS				
120	550	1600	650	CD-10	FRAMRÁS				
121	700	1600	650	AB-10	FRAMRÁS				
122	350	1100	650	CD-10	BAKRÁS				
123	1280	1500	650	AB-10	FRAMRÁS				
124	350	1200	650	AB-10	FRAMRÁS				
125	440	800	1400	AB-10	BAKRÁS	HANDKLÆÐAOFN			
126	700	1400	650	AB-10	FRAMRÁS				
SAMTALS:	15520								

SANNREYNA SKAL MÁL Á BYGGINGARSTAÐ ÁÐUR EN OFNAR ERU PANTADIR OFNA SKAL VELJA FYRIR T=35 °C

OFNASKRÁ. Ofna skal velja fyrir T=35 °C

OFN NR.	VARMAPÖRF (kcal/klst)	MESTA		STÚTAR A B C D	OFNLOKI	VALDIR OFNAR GERÐ-LENGD-HÆÐ	AFKÖST (kcal/klst)	VALDIR OFNLOKAR GERÐ	ATHUGASEMDIR
		LENGD (mm)	HÆÐ (mm)						
301	250	1200	650	CD-10	BAKRÁS				
302	600	1600	650	CD-10	FRAMRÁS				
303	330	1200	650	CD-10	FRAMRÁS				
304	440	800	1400	CD-10	BAKRÁS	HANDKLÆÐAOFN			
305	700	1400	650	CD-10	FRAMRÁS				
306	350	1100	650	AB-10	FRAMRÁS				
307	680	1500	650	AB-10	FRAMRÁS				
308	550	1300	650	AB-10	FRAMRÁS				
309	600	1300	400	CD-10	FRAMRÁS				
310	1200	1800	400	AB-10	FRAMRÁS				
311	1000	1400	400	CD-10	FRAMRÁS				
312	1200	1800	400	AB-10	FRAMRÁS				
313	850	1400	400	AB-10	FRAMRÁS				
314	360	800	1400	CD-10	BAKRÁS	HANDKLÆÐAOFN			
315	1100	1600	650	CD-10	FRAMRÁS				
316	210	800	650	CD-10	FRAMRÁS				
317	1000	1800	400	AB-10	FRAMRÁS				
318	1200	2000	400	CD-10	FRAMRÁS				
319	600	1300	400	AB-10	FRAMRÁS				
320	550	1600	650	CD-10	FRAMRÁS				
321	700	1600	650	AB-10	FRAMRÁS				
322	350	1100	650	CD-10	BAKRÁS				
323	1280	1500	650	AB-10	FRAMRÁS				
324	350	1200	650	AB-10	FRAMRÁS				
325	440	800	1400	AB-10	BAKRÁS	HANDKLÆÐAOFN			
326	700	1400	650	AB-10	FRAMRÁS				
SAMTALS:	15520								

SANNREYNA SKAL MÁL Á BYGGINGARSTAÐ ÁÐUR EN OFNAR ERU PANTADIR OFNA SKAL VELJA FYRIR T=35 °C

OFNASKRÁ. Ofna skal velja fyrir T=35 °C

OFN NR.	VARMAPÖRF (kcal/klst)	MESTA		STÚTAR A B C D	OFNLOKI	VALDIR OFNAR GERÐ-LENGD-HÆÐ	AFKÖST (kcal/klst)	VALDIR OFNLOKAR GERÐ	ATHUGASEMDIR
		LENGD (mm)	HÆÐ (mm)						
001	700	1500	700	CD-10	FRAMRÁS				
002	400	700	700	CD-10	FRAMRÁS				
003	400	800	700	AB-10	FRAMRÁS				
004	400	1200	700	AB-10	FRAMRÁS				
005	340	1200	700	AB-10	FRAMRÁS				
006	340	1200	700	AB-10	FRAMRÁS				
007	340	1200	700	AB-10	FRAMRÁS				
008	340	1200	700	CD-10	FRAMRÁS				
009	340	1200	700	CD-10	FRAMRÁS				
010	400	1200	700	CD-10	FRAMRÁS				
011	400	1200	700	CD-10	FRAMRÁS				
012	1200	1000	700	AB-10	FRAMRÁS				
013	400	800	700	AB-10	FRAMRÁS				
014	400	800	700	CD-10	FRAMRÁS				
015	1200	2000	630	CD-10	BAKRÁS				
016	1200	2000	650	CD-10	FRAMRÁS				
017	1280	2500	630	CD-10	BAKRÁS				
SAMTALS:	10080								

SANNREYNA SKAL MÁL Á BYGGINGARSTAÐ ÁÐUR EN OFNAR ERU PANTADIR OFNA SKAL VELJA FYRIR T=35 °C

OFNASKRÁ. Ofna skal velja fyrir T=35 °C


OFN NR.	VARMAPÖRF (kcal/klst)	MESTA		STÚTAR A B C D	OFNLOKI	VALDIR OFNAR GERÐ-LENGD-HÆÐ	AFKÖST (kcal/klst)	VALDIR OFNLOKAR GERÐ	ATHUGASEMDIR
		LENGD (mm)	HÆÐ (mm)						
201	250	1200	650	CD-10	BAKRÁS				
202	600	1600	650	CD-10	FRAMRÁS				
203	330	1200	650	CD-10	FRAMRÁS				
204	440	800	1400	CD-10	BAKRÁS	HANDKLÆÐAOFN			
205	700	1400	650	CD-10	FRAMRÁS				
206	350	1100	650	AB-10	FRAMRÁS				
207	680	1500	650	AB-10	FRAMRÁS				
208	550	1300	650	AB-10	FRAMRÁS				
209	600	1300	400	CD-10	FRAMRÁS				
210	1200	1800	400	AB-10	FRAMRÁS				
211	1000	1400	400	CD-10	FRAMRÁS				
212	1200	1800	400	AB-10	FRAMRÁS				
213	850	1400	400	AB-10	FRAMRÁS				
214	360	800	1400	CD-10	BAKRÁS	HANDKLÆÐAOFN			
215	1100	1600	650	CD-10	FRAMRÁS				
216	210	800	650	CD-10	FRAMRÁS				
217	1000	1800	400	AB-10	FRAMRÁS				
218	1200	2000	400	CD-10	FRAMRÁS				
219	600	1300	400	AB-10	FRAMRÁS				
220	550	1600	650	CD-10	FRAMRÁS				
221	700	1600	650	AB-10	FRAMRÁS				
222	350	1100	650	CD-10	BAKRÁS				
223	1280	1500	650	AB-10	FRAMRÁS				
224	350	1200	650	AB-10	FRAMRÁS				
225	440	800	1400	AB-10	BAKRÁS	HANDKLÆÐAOFN			
226	700	1400	650	AB-10	FRAMRÁS				
SAMTALS:	15520								

SANNREYNA SKAL MÁL Á BYGGINGARSTAÐ ÁÐUR EN OFNAR ERU PANTADIR OFNA SKAL VELJA FYRIR T=35 °C

OFNASKRÁ. Ofna skal velja fyrir T=35 °C

OFN NR.	VARMAPÖRF (kcal/klst)	MESTA		STÚTAR A B C D	OFNLOKI	VALDIR OFNAR GERÐ-LENGD-HÆÐ	AFKÖST (kcal/klst)	VALDIR OFNLOKAR GERÐ	ATHUGASEMDIR
		LENGD (mm)	HÆÐ (mm)						
401	250	1200	650	CD-10	BAKRÁS				
402	600	1600	650	CD-10	FRAMRÁS				
403	330	1200	650	CD-10	FRAMRÁS				
404	440	800	1400	CD-10	BAKRÁS	HANDKLÆÐAOFN			
405	700	1400	650	CD-10	FRAMRÁS				
406	350	1100	650	AB-10	FRAMRÁS				
407	680	1500	650	AB-10	FRAMRÁS				
408	550	1300	650	AB-10	FRAMRÁS				
409	600	1300	400	CD-10	FRAMRÁS				
410	1200	1800	400	AB-10	FRAMRÁS				
411	1000	1400	400	CD-10	FRAMRÁS				
412	1200	1800	400	AB-10	FRAMRÁS				
413	850	1400	400	AB-10	FRAMRÁS				
414	360	800	1400	CD-10	BAKRÁS	HANDKLÆÐAOFN			
415	1100	1600	650	CD-10	FRAMRÁS				
416	210	800	650	CD-10	FRAMRÁS				
417	1000	1800	400	AB-10	FRAMRÁS				
418	1200	2000	400	CD-10	FRAMRÁS				
419	600	1300	400	AB-10	FRAMRÁS				
420	550	1600	650	CD-10	FRAMRÁS				
421	700	1600	650	AB-10	FRAMRÁS				
422	350	1100	650	CD-10	BAKRÁS				
423	1280	1500	650	AB-10	FRAMRÁS				
424	350	1200	650	AB-10	FRAMRÁS				
425	440	800	1400	AB-10	BAKRÁS	HANDKLÆÐAOFN			
426	700	1400	650	AB-10	FRAMRÁS				
SAMTALS:	15520								

SANNREYNA SKAL MÁL Á BYGGINGARSTAÐ ÁÐUR EN OFNAR ERU PANTADIR OFNA SKAL VELJA FYRIR T=35 °C



ÁRITUN ADALHÖNNUDAR TEIKNING YFIRFARIN OG SAMÞYKKT:

*Eir Hrófur S. Gunnlaugsson*

KLUKKUVELLIR 1 HAFNARFIRÐI		TÆKNIPJÓNUSTA SÁ ehf HAFNARGATA 60 230 KEILAVÍK S: 421-5105	
OFNATÖFLUR		húmað	teiknað
nr.	DAGS	SÁ	SÁ
		yfirfarað	daga
		SÁ	25.11.13
		másv.	nr. 505125

SIGURDUR ÁSGRÍMSSON KT. 161161-2029-MTFI  
*Sigurður Ásgriðsson*  
TÖLVIÐEFTI ©AA-Verk ehf/Verk 505