Inntok samþykkt 16.8. 1991
f.h. RAFVEITU HAFNARFJARÐAR
Hilberd Jónsteinsson

Samþ/kkt 16/8 1991
VEGNA FULLNAÐARFRÁGANGS
f.h.
f.h. Rafveitu Hafnarfjarðar

SKÝRINGAR.
==========
Málstraumur rofa og tengla sé 10 A.
Pípur séu 16 mm. vír 1,5 mm².
Hæð rofa sé 105 cm, hæð tengla sé 20 cm
Hæð rofa og tengla í eldhúsi, þvottahúsi
og bílgeymslu sé 105 cm
Allar neðir miðast við fullfrágengin gólf.
Taka skal mál milliveggja s.k.v. smíðateikningu.
Binda skal saman heita- og kalda-vatnsinntök.
og jarðpinda boðkar og sturtupotna.
Ganga skal frá raflögn s k v. reglugerð R E 3 og
viðkomandi rafveitu

L taknar loftnet
F taknar síma
DS táknar dyrasíma.

} nema annars
se getið

RH Ø50
SÍMI Ø60
LOFT Ø2550
RÖR Ø25
INNTAKSPÍPUR SÉU 70 CM Í JÖRÐ
HEILAR AÐ LÓÐARMÖRKUM

TEIKNING NR. 2957

NR	BREYTING	DAGS	BR

EYRARHOLT 5 HAFNARFIRÐI

GRUNNMYND 1 HÆÐAR
RAFLOGN OG VEIKSTRAUMS-
LAGNIR

HANNAÐ	
TEIKNAÐ	
DAGS	mars '91
BLAÐ	1 AF 4
KVARÐI	1 . 50
VERK NR	91.255

JJ RAFTEIKNINGAR DALSHRAUNI 13 HAFNARFIRÐI S 651046