

- Skýringar**
- BSL Brunaslöng
  - HL Handlaug
  - HL-r Handlauga-renna
  - VS Vatnssalerni
  - RV Ræstivaskur
  - SV Stalvaskur (í borð)
  - SB Steypibað
  - EV Eldhúsvaskur
  - TM Tengimöguleiki
  - SK-k Skokkrani, 5°C
  - SK-f Skokkrani, 40°C
  - SK-h Skokkrani, 75°C
  - Pr-L Þrýstiloft-malastaður
  - H- Heitt neysluvatn
  - K- Kalt neysluvatn
  - HV- Hitaveita
  - KV- Kalt vatn
  - PU Pípa Upp milli hæða
  - PN Pípa Niður milli hæða
  - AV Lognlagirnir á vegg
  - li Lognlagirnir í innrettingu
  - iv Lognlagirnir í vegg eða stökk
  - YL Lognlagirnir yfir niðurtæknunni lofti
  - VL Lognlagirnir við loftaplotu
  - UL Undir lofti (þrýstiloft)
  - HFL Hitaflouttur
  - DN Nafnmál (Diameter Nominale)
  - DN Lagmarks innanmal lagnar

- ==== Brunalogn
- ==== Hitunarsvatn og 75°C neysla, m ein
- ==== Kalt neysluvatn, -5°C, m ein
- ==== Heitt neysluvatn, -40°C
- ==== Þrýstiloft
- ==== Þvottavatn

**Almennar skýringar**  
Almennar skýringar, sja teikn 300  
Rúmmynd, sja teikn 321-323  
Heitt neysluvatn er almenn upphitað kalt vatn við 40°C

ATH  
Teikning þessi er í lit og ber að nota hana þannig, eða er ekki um að ræða gilt eintak

A	Reyndarleiðing	SHG	04 07 2014
Utg	Skýringar	Höfundur	Daga

**Dalshraun 9b, Hafnarfjörður**

<b>Strendingur ehf</b> Verkfræðibjónusta Fjarbergata 13-15 • 220 Hafnarfjörður Sími 585 5440 Fax 585 5441		Neyslu- og þrífatn + lega þrýstiloft Grunnmynd 2 h - 1/2	
Höfundur Sigurður Guðmagnsson v.t. 101063 Yggja	Daga 05 10 2012	Talskipti / Símanúmer SHG/SHG	
Samráðgjafi Hermann Ólafur Sigmundsson	Málakostur 1 50	Númer teikningar 312	Blaðnúmer A1